

GRZP.271.15.2026

Zamawiający:
Gmina Godzianów
ul. Klonowa 5
96 – 126 Godzianów

Dotyczy postępowania: „Przebudowa dróg w miejscowości Płyćwia, gm. Godzianów”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” - Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa dróg w miejscowości Płyćwia, gm. Godzianów” - dnia 01.04.2026 r. wpłynął wniosek dotyczący treści SWZ, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdza, że do realizacji przebudowy przedmiotowych dróg należy zastosować mieszanki mineralno asfaltowe przeznaczone na kategorię ruchu KR2 , zgodnie z parametrami technicznymi projektowanego układu drogowego wyszczególnionymi w punkcie 3.2. obydwu projektów ?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuję, że należy zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone na kategorię ruchu KR3 dla obydwu projektów.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Wójt Gminy Godzianów
/ - /
Andrzej Mozga