

Jordanów, dnia 11.03.2026r.

ZP.271.4.2026

### **Wszyscy zainteresowani**

#### **„Dostawa 6 kontenerów na terenie gminy Jordanów”**

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownych odpowiedzi, wyjaśnień. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający akceptuje ramę w pełni spawaną?

#### **Odpowiedź 1:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

#### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający akceptuje ściany zewnętrzne z płyt warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 80 mm?

#### **Odpowiedź 2:**

Tak, Zamawiający dopuszcza jeśli współczynnik przenikania ciepła wynosi min  $U=0,61 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

#### **Pytanie 3:**

Czy Zamawiający akceptuje kontener o wymiarze zewnętrznym 6055x2435x2800mm?

#### **Odpowiedź 3:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

Zatwierdzam