

ZP.271.4.2026

## Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

### Wszyscy zainteresowani

#### **„Dostawa 6 kontenerów na terenie gminy Jordanów”**

I. Działając na podstawie art. 284 w zw. z 286 ust. 1, 3, 9 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1320) Zamawiający informuje że do Zamawiającego wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający akceptuje wykonanie całej instalacji elektrycznej natynkowej, kable instalacji YDY, YDYp w ściennych kanałach PCV?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający akceptuje ściany zewnętrzne, stropodach z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR o grubości 100 mm  $U=0,21$  W/m<sup>2</sup>K

#### **Odpowiedź nr 2:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający akceptuje wykonanie izolacji przedmiotu zapytania z płyty PIR 100 mm (zamiast wełny)?

#### **Odpowiedź nr 3**

Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów oraz współczynnika przenikania ciepła nie gorszego niż wskazany w SWZ.

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający akceptuje przedłużenie terminu wykonania Umowy do 2 m-cy?

#### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający zezwala na prowadzenie instalacji elektrycznej w systemowych korytach natynkowych PVC w celu zachowania szczelności rdzenia izolacyjnego płyty?

#### **Odpowiedź nr 5**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie ścian i sufitu, polegające na zastosowaniu płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej w obustronnej okładzinie z blachy stalowej zamiast płyty laminowanej 13 mm? Uzasadnienie: Rozwiązanie to zapewnia pełnią odporność na wilgoć ( brak ryzyka puchnięcia płyt w sanitariatach), łatwiejszą dezynfekcję powierzchni oraz wyższą klasę odporności ogniowej, przy zachowaniu wymaganych parametrów termoizolacyjnych

## Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody.

## Pytanie nr 7

Czy Zamawiający akceptuje ramę górną i dolną kontenera w kolorze RAL7016, a słupki i ściany zewnętrzne w kolorze RAL9010?

## Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, że wymagania w tym zakresie zostały określone w SWZ i pozostają bez zmian.

III. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 19 marca 2026r. godz.10:00 **na 24 marca 2026r. godz. 10:00**. Równocześnie zmianie ulega termin otwarcia ofert z 19 marca 2026r. godz. 10:30 **na 24 marca 2026r. godz. 10:30**. Zmianie ulega również termin związania ofertą z dnia 17 kwietnia 2026r. **na 22 kwietnia 2026r.**

Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ:

- 1) W Rozdziale 26: TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
Termin i miejsce składania ofert  
Było:  
„1 Termin składania ofert: 19.03.2026 godz. 10:00”  
Jest:  
„1. **Termin składania ofert: 24.03.2026 godz. 10:00”**
  
- 2) W Rozdziale 26: TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
Termin i miejsce składania ofert:  
Było:  
„2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi przez platformę e-Zamówienia w dniu 19.03.2026 godz. 10:30”  
Jest:  
„2. **Otwarcie złożonych ofert nastąpi przez platformę e-Zamówienia w dniu 24.03.2026 godz. 10:30”**
  
- 3) W Rozdziale 24: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
Było:  
„1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert [art. 307 ust. 1 ustawy pzp]. tj. do dnia 17.04.2026 r.”  
Jest:  
„1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert [art. 307 ust. 1 ustawy pzp]. tj. **do dnia 22.04.2026 r.**”

Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ (Rozdział 6. Opis przedmiotu zamówienia) poprzez rozszerzenie dopuszczonych rozwiązań tj:

- Zamawiający dopuszcza wymiar 6055mmx2435mmx2800mm,
- Zamawiający dopuszcza ramę w pełni spawaną
- Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian zewnętrznych z płyt warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej 80 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów i współczynnika przenikania ciepła nie gorszego niż wskazanego w SWZ,

- Zamawiający dopuszcza wykonanie (izolacji) ścian zewnętrznych, stropodach, podłogę z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR o grubości 100 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów i współczynnika przenikania ciepła nie gorszego niż wskazanego w SWZ.  
Szczegółowy zakres zmian został określony w odpowiedziach na pytania wykonawców opublikowanych w dniach 11.03.2026 i 16.03.2026r.

**Powyższe zmiany i modyfikacje należy uwzględnić przy składaniu ofert.**