



**LEGENDA (symbole):**

CO-2 → ● - Pion instalacji C.O. Numer kolejny.

— - Rury CO ZASILANIE. Stal ocynkowana łączona na zaciski. Rury prowadzone pod stropem pomieszczeń

— - Rury CO POWRÓT. Stal ocynkowana łączona na zaciski. Rury prowadzone pod stropem pomieszczeń

**LEGENDA OZNACZEŃ:**

1.- Pompa Ciepła (powietrze-woda) typu split np AMS 10-16 (jedn.zewn.) - 2szt  
2.- Pompa Ciepła (powietrze-woda) typu split np HBS 05-16 (jedn.wewn.) - 2szt  
3.- Zbiornik buforowy o pojemności 300litr np. UKV 300 z dwoma grzałkami elektrycznymi każda o mocy 9 kW razem moc grzałek 18 kW  
4.- Podgrzewacz CWU np. VPB300 z grzałką elektryczną 3,5 kW oraz dwoma węzownicami o łącznej powierzchni wymiany min.6m²  
6.- Naczynie wzbiórcze przeponowe zamknięte np. Reflex N100  
7.- Naczynie wzbiórcze przeponowe zamknięte np. Refix DE60  
8.- Pompa obiegu CO np. EVOSTA 2 75/180 - 2szt  
9.- Pompa obiegu CO np. Yonos MAXO 30/0,5-12  
10.- Pompa cyrkulacji CWU np. Wilo Star-Z 20/7-3  
11.- Kanał nawiew. stal.oc. "Z" o przekroju 30x30cm

|                                 |  |                      |        |
|---------------------------------|--|----------------------|--------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA            | <b>HALIKOWSKI Sp. z o.o.</b><br>48-100 Głubczyce<br>ul. Parkowa 7C<br>NIP 7481583420<br>kom. 504 008 641 |                      |        |
| ADRES INWESTYCJI                | UL. RACIBORSKA 54, NOWA CEREKWIA, 48-130 KIETRZ<br>DZIAŁKI NR 634/2, 634/4, 1180                         |                      |        |
| RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO      | WIEJSKI DOM KULTURY  |                      |        |
| INWESTOR                        | GMINA KIETRZ<br>UL. 3 MAJA 1, 48-130 KIETRZ  |                      |        |
| RODZAJ OPRACOWANIA              | PROJEKT TECHNICZNY   |                      |        |
| BRANŻA                          | INSTALACJE SANITARNE   |                      |        |
| SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA         | INSTALACJE SANITARNE   |                      |        |
| NAZWA RYSUNKU                   | <b>RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O.</b>  |                      |        |
| SKALA RYSUNKU                   | NR RYSUNKU   | DATA                 |        |
| 1:100                           | <b>IS - 02</b>   | 02.10.2023 r.        |        |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY               |  | NR UPRAWNIEŃ         | PODPIS |
| PROJEKTANT (branża sanitarna)   | mgr inż. Bartłomiej Bieniarz   | OPL/1898/PBS/21      |        |
| SPRAWDZAJĄCY (branża sanitarna) | mgr inż. Marcin Bieniarz   | OPL/1527/PWBS/18     |        |
| OPRACOWAŁ                       | mgr inż. Józef Bieniarz  | 110/91/OP, 146/92/OP |        |