

Gostycyn, dnia 18.03.2026r.

Gmina Gostycyn  
ul. Bydgoska 8  
89-520 Gostycyn

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie: <https://e-zamowienia.gov.pl>

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Pruszczu** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2026/BZP 00140813/01 z dnia 05.03.2026r.

**W toku prowadzone postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ). Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp oraz zapisami SWZ, udziela wyjaśnień:**

1. [Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót okna mają być trzyszynowe z pakietem bezpieczeństwa, o jaki pakiet bezpieczeństwa chodzi?](#)

Odpowiedź:

Przez „pakiet bezpieczeństwa” należy rozumieć zastosowanie w oknach szyb bezpiecznych, tj. wykonanych ze:

szkła hartowanego  
lub  
szkła klejonego / wielowarstwowego / laminowanego

**W związku z powyższym,**

3. W rozdziale XVII.SWZ (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ) zmienia się zapisy ust. 1:

Było:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 18.04.2026 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Winno być:

**Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21.04.2026 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.**

4. W rozdziale XVIII.SWZ (SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT) zmienia się zapisy ust. 2:

Było:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2026 r., do godz. 07:30.

Winno być:

**Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.03.2026 r., do godz. 07:30.**

5. W rozdziale XIX.SWZ (SPOSÓB I OTWARCIA OFERT) zmienia się zapisy ust. 1:

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2026 r., o godzinie 08:30

Winno być:

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2026 r., o godzinie 08:30.**

Kierownik zamawiającego

*Ireneusz Kucharski*  
*Wójt Gminy Gostycyn*