

Gostycyn, dnia 18.03.2026r.

Gmina Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie: <https://e-zamowienia.gov.pl>

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Pruszczu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2026/BZP 00140813/01 z dnia 05.03.2026r.

W toku prowadzone postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ). Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej ustawa Pzp oraz zapisami SWZ, udziela wyjaśnień:

1. proszę o informację odnośnie rolet zewnętrznych: 1. czy mają to być rolety wnętkowe czy natynkowe 2. Jaki ma być system otwierania rolet okiennych? (przy takiej wielkości rolet proponowane byłoby otwieranie automatyczne z napędem silnikowym)

Odpowiedź:

1. Rolety wnętkowe
2. System otwierania ręczny.

Kierownik zamawiającego
Ireneusz Kucharski
Wójt Gminy Gostycyn