



Urząd Miejski w Jastrzębiu

Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrzęb

tel. (48) 628 48 60 fax. (48) 628 48 61

www.jastrzab.com.pl, e-mail: sekretariat@jastrzab.com.pl

IT.271.3.2026

Jastrzęb, dn. 01.04.2026 r.

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Modernizacja energetyczna dwóch budynków strażnic OSP z terenu Gminy Jastrzęb**”. Na podstawie art. 284 ust. 6, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Jastrzęb, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrzęb, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1.

Czy w ramach zadania jest wymiana pokrycia dachowego?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że w ramach realizacji zadania:

- w części 1 zamówienia nie przewiduje się wymiany pokrycia dachowego (w m. Gąsawy Rz.),
- natomiast w części 2 zamówienia przewiduje się wymianę pokrycia dachowego (w m. Nowy Dwór).

Pytanie 2.

Dotyczy stolarki drzwiowej w OSP Nowy Dwór oraz Gąsawy Rządowe. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę grubości ościeżnicy oraz grubości skrzydła minimum 55mm.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza zmianę grubości ościeżnicy oraz grubości skrzydła drzwiowego do minimum 55 mm.

Jednocześnie Zamawiający – Gmina Jastrzęb informuje, iż niniejsza odpowiedź stanowi doprecyzowanie i skorygowanie zapisów szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.