

ZP.271.1.21.2026

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) dalej jako „ustawa Pzp” pn.:

Przebudowa chodnika przy ul. A. Brody w Ustroniu

Wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - dalej jako „SWZ”:

Pytanie nr 5:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 26.02 na pytanie nr 1 Zamawiający stwierdził, że opraw nie należy wyceniać bo już są wymienione. W związku z tym oraz z faktem, że zadanie podlega rozliczeniu kosztorysowemu prosimy o odpowiedź co należy wpisać - jaką wartość w pozycji nr 76 odpowiadającą montażowi opraw drogowych - 6 szt. - czy należy tutaj wycenić koszt przewieszenia istniejącej oprawy na nowy słup?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Tak, w pozycji nr 76 kosztorysu ofertowego należy wycenić tylko koszt przewieszenia istniejącej oprawy na nowy słup.

Pytanie nr 6:

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 2 z dnia 26.02 prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że oprawy dla przejść dla pieszych należy wyposażyć tylko w gniazdo ZHAGA bez sterownika?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Tak, oprawy dla przejść dla pieszych należy wyposażyć tylko w gniazdo ZGAGA, bez sterownika.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ dla zadania pn. Przebudowa chodnika przy ul. A. Brody w Ustroniu.