



LEGENDA

Instalację c.o. wykonać z rur ze stali węglowej,
ocynkowanych zewnętrznie STEEL, z połączeniami zaprasowywanymi typu Press,

UWAGA

przewody prowadzić po wierzchu ścian

— zasilanie

- - - powrót



kocioł gazowy niskotemperaturowy kondensacyjny jednofunkcyjny

INWESTOR

Gmina Łańcut
ul. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut

PROJEKTANT

Projektanci

Asyst.projektanta

Faza

Dokumentacja projektowa wykonawcza

Adres

Albigowa 815, 37-122 Albigowa
nr ew.dziatki 3262

Rysunek

Rzut piwnic - instalacja c.o.

NR RYS.

Skala

1:100

Data