

POWIAT TOMASZOWSKI
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Św. Antoniego 41

Tomaszów Maz. 01.04.2026r.

ZP.272.4.2026

- do wszystkich Wykonawców-

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: „**Adaptacja pomieszczenia na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2026/BZP 00159827/01 w dniu 18.03.2026r.

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Powiat Tomaszowski, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, NIP: 7732321115, REGON: 590648451, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), [wraz z udzielonymi odpowiedziami.](#)**

Pakiet I

Dzień dobry, Dotyczy regałów (przesuwnych oraz stałych). Prosimy o podanie dodatkowych informacji do wyceny: - odstęp pionowy między półkami - ilość półek użytkowych, - głębokość półek w regałach, - kolorystyka RAL

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji i uszczegółowienia opisu regałów, tj.:

W zakresie regałów jezdnych (przesuwnych):

Wysokość regału: 2,30 m - 2,55 m

Szerokość regału (dwustronnego): 0,60 m – 0,64 m

Długość regału: 3,90 m – 4,10 m

Głębokość półki: 0,30 m – 0,32 m

Odległość pierwszej dolnej półki od podłogi: 0,12 m - 0,25 m

Ilość półek użytkowych: 6 szt.

Ilość regałów: 12 szt. (dwustronnych)

Regały dwustronne, przejezdne, wyposażane w blokady toru jezdnego gwarantujące bezpieczną obsługę oraz w zamki.

Kolor RAL 7040 (popielaty).

Odstęp pionowy między półkami będzie wynikać z systemowych rozwiązań producenta, ze skokową regulacją nie mniej niż 0,015 m, przy spełnieniu pozostałych ww. warunków dotyczących wymiarów regałów.

W zakresie regałów stałych:

Wysokość regału: 2,30 m - 2,55 m

Szerokość regału: 0,30 m – 0,32 m

Długość regału: 0,80 m – 1,00 m

Głębokość półki: 0,30 m – 0,32 m

Odległość pierwszej dolnej półki od podłogi: 0,12 m - 0,25 m

Ilość półek użytkowych: 6 szt.

Ilość regałów: należy dobrać w taki sposób, aby ich usytuowanie i zajmowana przestrzeń były zgodne ze schematem ich posadowienia, przedstawionym na rysunku „Rzut poziomu-1” w Projekcie architektoniczno-budowlanym.

Regały jednostronne.

Kolor RAL 7040 (popielaty).

Odstęp pionowy między półkami będzie wynikać z systemowych rozwiązań producenta, ze skokową regulacją nie mniej niż 0,015 m, przy spełnieniu pozostałych ww. warunków dotyczących wymiarów regałów.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Powyższe wyjaśnienia i zmiany obligują Zamawiającego do przedłużenia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2. SWZ przed zmianą jest:

14.1. Termin składania ofert: 02.04.2026 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2. SWZ po zmianie jest:

14.2. Termin składania ofert: 07.04.2026 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

14.3. Termin otwarcia ofert: 02.04.2026 r., godz. 11:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3. SWZ po zmianie jest:

14.4. Termin otwarcia ofert: 07.04.2026 r., godz. 11:00.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **01.05.2026 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **06.05.2026 r.**

D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2026/BZP 00159827/01 w dniu 18.03.2026r.

E. W załączeniu:

1) *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dnia 01.04.2026 r.*

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

WICESTAROSTA CZŁONEK ZARZĄDU
Sławomir Żegota Krzysztof Biskup

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)