

Dotyczy zadania pn. „Remont dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (4)

13. Czy wobec odpowiedzi udzielonej w poprzedniej turze pytań, Zamawiający dopuszcza zmniejszenie szerokości arkusza rąbka z 59cm do 54-55cm, tak aby możliwym było wykonanie nowego pokrycia z rolki blachy miedzianej o szerokości 670mm, przy założeniu, że wysokość rąbka wynosić będzie 40mm/18mm, zgodnie z projektem technicznym?

Odpowiedź:

Na rynku jest dostępna blacha miedziana w rolkach szer. 700 mm i gr. 0,7 mm, niemniej jest to produkt dostępny najczęściej na zamówienie. Zastosowanie takiej szerokości pasów zostało zaakceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wysokości rąbka nie należy obniżać ze względu na niewielki spadek połaci. Na ewentualną zmianę szerokości pasa musiałby wyrazić zgodę urząd konserwatora.

14. Czy wobec odpowiedzi udzielonej w poprzedniej turze pytań, za prawdziwe można uznać stwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zastosowania blachy miedzianej o grubości min. 0,65mm lub grubszej? Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Tak, w projekcie przewidziano zastosowanie blachy 0,65 lub grubsze.


Dyrektor
Działu Inwestycji

Adam Roszak