



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ir.271.03.2026.WS

Piaski, dn. 12.02.2026 r.

WYJAŚNIENIA

treści specyfikacji warunków zamówienia

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia dot. Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piaskach**

1. Na działce 110/1,110/4,110/5 znajdują się elementy po skupie zwierząt, rampa, stróżówka, plac manewrowy. Inwestor sam rozbierze te elementy czy mamy doliczyć do kosztorysu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż elementy wymienione w zapytaniu zostały rozebrane.
2. Jaka jest nośność i rozmiar wagi samochodowej.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wagi zagłębionej o wymiarze 16x3m. Nośność wagi min 40 t.
3. Waga samochodowa jest w kolizji z sanitarką deszczową
Odpowiedź: Wagę samochodową należy umiejscowić w miejscu poza kolizją, poprzez przesunięcie w terenie w stronę zachodnią.
4. Wpust WP6 przechodzi przez wagę samochodową
Odpowiedź: Wagę samochodową należy umiejscowić w miejscu poza kolizją, poprzez przesunięcie w terenie w stronę zachodnią.
5. Czy jest zasilanie wagi samochodowej i miejsce do odczytu wartości z wagi.
Odpowiedź: Tak należy przewidzieć wyposażenie wagi w oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi ważenia, wyświetlacz zewnętrzny, czujniki.
6. W przedmiarach ogrodzenia jest panel ogrodzeniowy natomiast na rysunkach jest siatka co liczymy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby całe ogrodzenie zostało wykonane z paneli ogrodzeniowych z podmurówką z elementów betonowych montowanych na ceownikach
7. W przedmiarach jest brama przesuwana natomiast na rysunkach jest otwierana co liczymy.
Odpowiedź: Należy zastosować bramę przesuwaną.
8. Czy brama otwierana mechanicznie czy ręcznie
Odpowiedź: Należy zamontować bramę z napędem elektrycznym sterowna pilotem. Wykonawca przekaże 6 szt. pilotów Zamawiającemu.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



lr.271.03.2026.WS

9. Czy jest dostępny przedmiar na wiatę stalową

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 6.02.2026 na platformie e-zamówienia umieścił przedmiar na wiatę stalową

10. Czy w zakresie jest ścieżka edukacyjna zamieszczona w projekcie.

Odpowiedź: Tak w zakresie jest wykonanie ścieżki edukacyjnej.

11. Przy proponowanej wadze zagłębionej i profilu podłużny drogi 2% pojawi się problem zalewania wagi przez wody opadowe czy przyjąć wagę wystającą ponad drogi.

Odpowiedź: Należy dostosować spadek do lokalizacji wagi. Inwestorowi zależy na wadze zagłębionej więc wyniesienie nie jest wskazane.

12. Zwracamy się z prośbą o modyfikację warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia. Obecny zapis SWZ wymaga wykazania się realizacją usługi/roboty o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto. Czy Zamawiający dopuści zmianę (obniżenie) wymaganej wartości doświadczenia z kwoty 3 000 000,00 zł do kwoty 2 800 000,00 zł brutto?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu. Pozostaje aktualny zapis SWZ

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.