

Gmina Stary Sącz
ul. Stefana Batorego 25
33-340 Stary Sącz
znak sprawy: FR.271.1.10.2026

Stary Sącz, dn. 10.04.2026 r.

Wszyscy Wykonawcy

W odpowiedzi na zgłoszone pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: **Budowa kładek dla pieszych i rowerzystów na potoku Moszczenica w Starym Sączu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027**, Zamawiający zamieszcza poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W dokumentacji technicznej projektowane balustrady na kładce na osiedlu słoneczne są ze stali nierdzewnej, a na kładce przy ulicy Żwirki Wigury są stalowe w kolorze szarym .
Proszę o udzielenie informacji czy balustrady na poszczególnych kładkach należy wykonać z takiego materiału jak w dokumentacji czy można zastosować na obu obiektach balustrady stalowe malowane lub czy można wykonać na obu kładkach balustrady aluminiowe malowane na kolor szary ?

Odpowiedź:

Balustrady należy wykonać ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie (ocynkowanej) malowanej w kolorach wskazanych w poszczególnych dokumentacjach tj. w kolorze czarnym dla zadania: „CZĘŚĆ 1: Budowa kładki dla pieszych na potoku Moszczenica przy placu im. Teresy Płaty Nowińskiej” oraz w kolorze szarym dla zadania: „CZĘŚĆ 2: Budowa kładki pieszo-rowerowej na potoku Moszczenica”.