



Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania nowego budynku żłobka jest istniejąca kotłownia gazowa opalana gazem ziemnym. Kotłownia zlokalizowana jest w budynku należącym do Inwestora tj. Gminy Szczytna na tej samej działce, na której projektuje się budynek żłobka. W istniejącej kotłowni należy wykonać wpięcie do istniejącej instalacji grzewczej wraz z montażem armatury odcinającej oraz regulacyjnej (zawory równoważące). Całość prac należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Zaleca się wykonanie wizji w terenie przez Wykonawcę w celu poprawnej wyceny prac.

**Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD**  
ul. wysockiego 28 p.23; 58-304 wałbrzych  
tel.501 292 469

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 15.04.2025r.
Asystent: br. sanitarna	mgr inż. Jolanta Jęczkowska			Stadium: PT
Sprawdzający: br. sanitarna	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW		
Temat:	"Budowa żłobka publicznego w Szczytnie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. ." dz. nr 1564/5, 2748/11 obręb Szczytna.			
Inwestor:	Gmina Szczytna ul. Wolności 42, 57–330 Szczytna			Skala: 1:50
Tytuł rys.:	Rzut pomieszczenia ist. kotłowni gazowej – wpięcie do istniejącej instalacji grzewczej			PT_IS_11