

Sylwia Tchorowska  
ul. Wysockiego 28/23  
58-304 Wałbrzych

**TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ  
DLA DZ. NR. 1564/5 i 2748/11 obręb Szczytna**

**W ZAKRESIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ:**

Przyłącze należy wykonać w miejscu oznaczonym na mapie stanowiącej integralną część wydawanych warunków. Wykop pod przyłącze wykonać na głębokości 1,5 m, Ubytek w nawierzchni uzupełnić do stanu poprzedniego z zastosowaniem tożsamyh materiałów. Wpięcie do rurociągu należy wykonać nawiertką na rurę PE DN160. Przyłącze wykonać rurą PE RC  $\phi 32$ . Zamontować zalecaną studnię wodomierzową ( o średnicy min. 60 cm z wyciąganą konsolą wodomierzową).

Każdy etap prac zgłaszać zarządcy sieci.

**W ZAKRESIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ:**

Przyłącze do kolektora wykonać do studni sieci kanalizacyjnej w miejscu oznaczonym na mapie. Przyłącze wykonać rurą klasy SN4 lub wyższej. Przebieg rury wykonać zachowaniem spadków min. 1,5 %, rury posadzić w podsypce piaskowej o miąższości min 30 cm nad i 30 cm pod rurą, materiał w wykopie należy zagęszczać warstwowo. Ubytek w nawierzchni uzupełnić do stanu poprzedniego z zastosowaniem tożsamyh materiałów.

Każdy etap prac zgłaszać do odbioru zarządcy sieci.

**ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ DO 7 KWIETNIA 2027 r. I SĄ TOŻSAME Z ZAPEWNIENIEM  
DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW .**

Sporządził: Piotr Pawlak, tel. 504 547 346

**USŁUGI KOMUNALNE**  
Sp. z o.o. w Szczytnej  
57-330 SZCZYTNA, ul. Pocztowa 11  
tel./fax 74 868 33 66  
NIP 883-185-81-55 REGON 361628279

*Barbara Hryniewiecka*

studnia kanalizacyjna  
miejsce przyłączenia do sieci  
kanalizacyjnej

1564/5

studnia wodomierzowa

uzgodniono przyłączenie  
do sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej sanitarnej

miejsce przyłączenia do sieci  
wodociągowej

**USŁUGI KOMUNALNE**  
Sp. z o.o. w Szczycie  
**57-330 SZCZYTNA**, ul. Pocztowa 11  
tel./fax 24 868 33 66  
NIP 883-185-81-55 REGON 361628279

*Barbara Hryniewiecka*