

Siedlisko, 09 marca 2026 r.

Gmina Siedlisko  
ul. Plac Zamkowy 6  
67-112 Siedlisko

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak sprawy: ZP.27.271.2.2026

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 uPzp) zadania pn. „**Budowa budynku opiekuńczo – dydaktycznego (przedszkole) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Siedlisko**”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, informujemy:

#### **Pytanie 1**

Proszę o załączenie przedmiarów robót w wersji .ath.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający udostępni na stronie postępowania.

#### **Pytanie 2**

Proszę o załączenie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający udostępni na stronie postępowania.

#### **Pytanie 3**

Proszę o załączenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

#### **Odpowiedź 3**

Zamawiający udostępni na stronie postępowania.

#### **Pytanie 4**

Proszę o załączenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

#### **Odpowiedź 4**

Zamawiający udostępni na stronie postępowania.

#### **Pytanie 5**

Proszę o załączenie opisu technicznego do projektu architektoniczno-budowlanego.

#### **Odpowiedź 5**

Zamawiający udostępni na stronie postępowania.

**Pytanie 6**

Proszę o załączenie opinii geotechnicznej.

**Odpowiedź 6**

Zamawiający udostępni na stronie postępowania.

**Pytanie 7**

Czy do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i wyposażenie budynku w oznakowanie i sprzęt z niej wynikający?

**Odpowiedź 7**

Tak, do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i wyposażenie budynku w oznakowanie i sprzęt z niej wynikający.

**Pytanie 8**

Czy do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku?

**Odpowiedź 8**

Tak, do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

**Pytanie 9**

Czy projektowany plac zabaw jest w zakresie zamówienia? Jeśli tak, to proszę o podanie szczegółów wykonania.

**Odpowiedź 9**

Żaden z elementów placu zabaw nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 10**

Czy wyposażenie wnętrza przedszkola jest z zakresie zamówienia? Jeśli tak, to proszę o podanie szczegółów.

**Odpowiedź 10**

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać okładziny ścian wg. projektu wewnątrz bez mebli i wyposażenia ruchomego.

**Pytanie 11**

Czy „siedziska w postaci niskich regałów do wysokości parapetu dla dzieci - miejsca zabawy indywidualnej, przechowywanie zabawek” są w zakresie zamówienia? Jeśli tak, to proszę o podanie szczegółów.

**Odpowiedź 11**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ww. wyposażenia.

**Pytanie 12**

Między projektem, a przedmiarem jest rozbieżność co do sposobu wykończenia sufitów. Na rys. przekroju A-A czytamy, że sufit powinien być obłożony płytami gk na ruszcie dodatkowo otynkowanymi tynkiem gipsowym, zaś przedmiar w poz. 78 uwzględnia sufity z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych – proszę o jednoznaczne określenie.

**Odpowiedź 12**

Sufit powinien być wykonany na ruszcie dla prowadzenia instalacji branży sanitarnej i/lub elektrycznej z wykończeniem z płyt mineralnych. Nie jest wymagane wykończenie sufitu tynkiem gipsowym.

**Pytanie 13**

Prosimy o sprecyzowanie terminu składania ofert: w SWZ jest zapis 20.03.2026r., natomiast w Ogłoszeniu o zamówieniu i na samej platformie e-zamówienia.gov.pl widnieje data 19.03.2026r.

**Odpowiedź 13**

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2026r. Zamawiający dokona stosownej zmiany na platformie e-zamówienia.

**Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

WÓJT GMINY  
Daniel Kołtun

