

UWAGI OGÓLNE:

1. Rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi i branżowymi oraz opisem technicznym.
2. Wszystkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem.
3. Wszystkie wybrane materiały wymagają zgody inwestora.
4. W miejscach przejść kanałów przez przegrody budowlane nie mogą występować połączenia rur.
5. W miejscach przejść kanałów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego zastosować przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS) danej przegrody budowlanej. Stosować klapy wyposażone w sprężyne i wyzwalacz termiczny.
6. Instalację wentylacji mechanicznej zaizolować matami lamelowymi z wełny mineralnej jednostronnie pokrytej folią aluminiową gr. 30mm (wewnątrz budynku) i 100mm (na zewnątrz budynku).
7. Centrale wentylacyjne zamontować na konstrukcjach wsporczych.
8. Zakłada się obniżenie o 50% działania systemu wentylacji w porze nocnej oraz po za godzinami pracy w obiekcie. System w 100% powinien działać co najmniej 1h przed i po godzinach otwarcia i zamknięcia obiektu.

LEGENDA INSTALACJE SANITARNE

SYMBOL	OPIS
	KANAŁ DOPROWADZAJĄCY POWIETRZE Z ZEWNĄTRZ DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ
	KANAŁ WYRZUCAJĄCY POWIETRZE NA ZEWNĄTRZ Z CENTRALI WENTYLACYJNEJ
	KANAŁ NAWIEWNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ
	KANAŁ WYWIEWNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ
	KANAŁ WYWIEWNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ
Ø200	ŚREDNICA KANAŁU
NAWWYW	OZNACZENIE ELEMENTU INSTALACJI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SERAFIŃSCY SP. Z O.O.

UL. PORTOWA4
67-100 NOWA SÓL
TEL. 601304770
TEL. 601768380
MAIL: BIURO@SERAFINSCY.COM
MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSCY.COM

INWESTOR:	Gmina Siedlisko ul. Zamkowa 6 67-112 Siedlisko
NAZWA:	Budowa budynku opiekuńczo-wychowawczego (przedszkole) wraz z niezbędną infrastrukturą
ADRES:	67-112 Siedlisko, Gmina Siedlisko; jednostka ewidencyjna 080408_2, obręb 0005, dz. nr 649/3, 649/4; 080408_2.0005.649/3, 080408_2.0005.649/4.

	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR. W SPEC. INSTAL.-INŻ.:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marek Stańko	LBS/0139/PBS/19
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Załęski	LBS/0027/POOS/08

STADIUM DOKUMENTACJI:	BRANŻA:	DATA OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNY	SANITARNA	08.2025

TYTUŁ RYS.:	SKALA:
RZUT DACHU - INSTALACJI WENTYLACJI	1:100

NR PROJEKTU:	STADIUM:	BRANŻA:	NUMER RYS.:	REWIZJA:	FORMAT:
BPS2501	PT	S	IS16	00	297x800mm