

Siedlisko, 18 marca 2026 r.

Gmina Siedlisko
ul. Plac Zamkowy 6
67-112 Siedlisko

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak sprawy: **ZP.27.271.2.2026**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 uPzp) zadania pn. **„Budowa budynku opiekuńczo – dydaktycznego (przedszkole) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Siedlisko”**.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, informujemy:

Pytanie 1

Drzwi zewnętrzne w klasie RC4

Brak jest możliwości wykonania drzwi zewnętrznych w klasie RC4 przy jednoczesnym spełnianiu wymagań umożliwiających uzyskanie certyfikatu, ponieważ wymagania te pozostają w kolizji z zestawieniem stolarki:

- szyba musi być w klasie P5. (w zestawieniu P4/P2).
- brak możliwości zastosowania pochwyty antypanicznego przy drzwiach ewakuacyjnych przy zastosowaniu okucia antywłamaniowego.

W związku z powyższym prosimy o wskazanie jakie rozwiązanie należy przyjąć.

Odpowiedź 1

Nie należy wyceniać okien w klasie RC4 ani samozamykacza. Należy wyceniać szklenie dwustronne bezpieczne.

Pytanie 2

Okna PVC O1 i O2

Brak możliwości wykonania okien PVC O1 i O2 w klasie odporności RC4. Wnosimy o dopuszczenie wykonania okien w niższej klasie odporności.

Odpowiedź 2

Należy stosować szklenia wewnętrzne i zewnętrzne 33.1

Pytanie 3

Mural

Prosimy o podanie szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania muralu, w szczególności jego dokładnych wymiarów oraz dopuszczalnej technologii wykonania

Odpowiedź 3

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania muralu.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Z U N W Ó J T A
Jolanta Rzedzińska
Zastępca Wójta

