



Katowice, 11 marca 2026 roku



UNP: 2401-26-067079

Sprawa: Remont kotłowni w związku z planowanym wykonaniem przyłącza ciepłowniczego do Urzędu Skarbowego w Zabrze

Znak sprawy: **2401-ILZ.260.11.2.2026**

Kontakt: Irena Grummich
Główny specjalista
tel. (32) 207-60-14
irena.grummich@mf.gov.pl

PLATFORMA E-ZAMÓWIENIA DOSTĘPNA
POD ADRESEM
[HTTPS://EZAMOWIENIA.GOV.PL](https://ezamowienia.gov.pl)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z wpływem pytań od potencjalnych Wykonawców, udzielamy poniższych wyjaśnień do treści SWZ.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wygradzenia węzła ciepłego z płyt GK

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie wygradzenia węzła ciepłego z płyt gipsowo-kartonowych

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie poz. nr 5 = 0 - przedmiar roboty rozbiórkowe

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że roboty rozbiórkowe zostały przewidziane w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w szczególności w zakresie demontażu istniejących kotłów, kominów, gazociągów oraz istniejących układów podmieszania z rozdzielaczami. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej oraz STWiOR dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót stanowią integralną całość. Zakres robót należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiOR.

Pytanie nr 3

Dzień Dobry, Bardzo prosimy o przesłanie projektu węzła. W materiałach jest natomiast projekt rozdzielacza instalacyjnego - czy on również jest przedmiotem oferty? Czy wiadomo coś więcej o sterowaniu węzłem i rozdzielaczem? W projektach jest informacja o sterowniku swobodnie programowalnym czy zatem będzie to SAIA?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że:

1. Przekazana dokumentacja projektowa dotyczy zadania „Adaptacja budynku kotłowni na wymiennikownię” przy ul. Bytomskiej 2 w Zabrze i obejmuje wykonanie rozdzielacza instalacji centralnego ogrzewania z pompowymi układami podmieszania wraz z niezbędną automatyką, instalacją elektryczną oraz robotami budowlano-instalacyjnymi w pomieszczeniu.
2. Dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu węzła cieplnego ani przyłącza ciepłowniczego. Zgodnie z opisem technicznym projektu montaż węzła cieplnego i przyłącza ciepłowniczego znajduje się poza zakresem niniejszego opracowania.
3. Rozdzielacz instalacyjny wraz z układami pompowymi stanowi element objęty zakresem dokumentacji projektowej.
4. W dokumentacji przewidziano zastosowanie automatyki w oparciu o sterownik swobodnie programowalny realizujący funkcje sterowania układami podmieszania oraz współpracę z węzłem cieplnym. Dokumentacja projektowa nie wskazuje konkretnego producenta sterownika.

Zakres robót należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna

Art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.)

Z upoważnienia Dyrektora
Komisja Przetargowa
w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach
Zastępca Przewodniczącego Komisji

Irena Grummich

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Korespondencję otrzymują:

1. PLATFORMA E-ZAMÓWIENIA DOSTĘPNA POD ADRESEM [HTTPS://EZAMOWIENIA.GOV.PL](https://EZAMOWIENIA.GOV.PL)
2. aa

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

<https://www.gov.pl/web/ias-katowice/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-rodo>