



Katowice, 13 marca 2026 roku



UNP: 2401-26-070743

Sprawa: Remont kotłowni w związku z planowanym
wykonaniem przyłącza ciepłowniczego do
Urzędu Skarbowego w Zabrze

Znak sprawy: **2401-ILZ.260.11.2.2026**

**PLATFORMA E-ZAMÓWIENIA DOSTĘPNA
POD ADRESEM
[HTTPS://EZAMOWIENIA.GOV.PL](https://ezamowienia.gov.pl)**

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z wpływem pytania od potencjalnego Wykonawcy, udzielamy poniższych wyjaśnień do treści SWZ.

Pytanie

W związku z koniecznością wyceny prac w zakresie AKPiA, zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowej listy sygnałów (wejść/wyjść) oraz protokołu komunikacyjnego niezbędnego do połączenia z węzłem cieplnym. Z uwagi na brak projektu technologicznego węzła w przekazanej dokumentacji, dane te są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania układu sterowania i zapewnienia pełnej kompatybilności systemów. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy poza komunikacją ze sterownikiem technologicznym węzła, zakres AKPiA obejmuje również integrację pozostałych urządzeń pomiarowych i zabezpieczających.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa dla zadania „Adaptacja budynku kotłowni na wymiennikownię” obejmuje wykonanie rozdzielaczy instalacji centralnego ogrzewania z pompowymi układami podmieszania wraz z automatyką sterującą tymi układami.

Dokumentacja projektowa nie obejmuje technologii węzła cieplnego ani przyłącza ciepłowniczego. W związku z powyższym w dokumentacji nie określono szczegółowej listy sygnałów (wejść/wyjść) ani protokołu komunikacyjnego dla węzła cieplnego.

Zakres AKPiA objęty dokumentacją projektową dotyczy automatyki układów podmieszania instalacji centralnego ogrzewania w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej.

Instalacja odbiorcza współpracuje z węzłem cieplnym jako źródłem ciepła, przy czym technologia oraz automatyka węzła cieplnego nie są objęte zakresem niniejszego opracowania.

Zakres robót należy przyjąć zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna

Art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.)

Z upoważnienia Dyrektora
Komisja Przetargowa
w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach
Zastępca Przewodniczącego Komisji

Irena Grummich

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Korespondencję otrzymują:

1. PLATFORMA E-ZAMÓWIENIA DOSTĘPNA POD ADRESEM [HTTPS://EZAMOWIENIA.GOV.PL](https://EZAMOWIENIA.GOV.PL)
2. aa

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

<https://www.gov.pl/web/ias-katowice/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-rodo>