



GMINA LUBIEWO

liPP.7230.1.16.2024.PC

Lubiewo, 10.12.2024 r.

STAFIL

Dominika Malinowska

Błądzim ul. Okrężna 4

86-141 Lniano

Dotyczy : budowa odcinków dróg gminnych 010312C Cekcyn - Teolog, 010313C Cekcyn - Huta, 010322C Rudzki Most – Skrajna. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Gminy Lubiewo, Fibee IV Sp. z o.o. oraz T-Mobile Polska S.A. kolidującej z projektowaną budową drogi.

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 03.12.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu) informuję, że uzgadniam projekt techniczny pn.: „Budowy odcinków dróg gminnych 010312C Cekcyn - Teolog, 010313C Cekcyn - Huta, 010322C Rudzki Most – Skrajna. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Gminy Lubiewo, Fibee IV Sp. z o.o. oraz T-Mobile Polska S.A. kolidującej z projektowaną budową drogi.”, pod następującymi warunkami:

- prace wykonać zgodnie z warunkami znak liPP.7230.1.16.2022.PC z dnia 30.04.2024 r.,
- Wykonawca ma obowiązek powiadomić Gminę Lubiewo o planowanym terminie prac min. 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- należy uzgodnić warunki wyłączenia sieci z Operatorami korzystającymi z sieci, tj. Fibee IV sp. z o.o. oraz G-art. Technology Artur Grabiec,
- w celu dokonania odbioru przez Gminę Lubiewo wykonanych prac należy dostarczyć wyniki pomiarów reflektometrycznych wraz z pomiarami szczelności rurociągów, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz branżową dokumentację powykonawczą oraz wyniki badań,
- Inwestor zobowiązany jest przygotować zestawienie zdemontowanych elementów gminnej sieci światłowodowej oraz nowo wybudowanych elementów, które zostaną przekazane nieodpłatnie na stan Gminy Lubiewo,
- przebudowę kolidującego kabla wykonać kosztem i staraniem Inwestora, tj. Gminy Cekcyn z zachowaniem przepisów techniczno - budowlanych dotyczących budowy linii telekomunikacyjnych,

- do przebudowy zastosować rury i osprzęt o parametrach/gabarytach nie gorszych jak w linii dotychczasowej,
- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających celem ich sprawdzenia lub odbioru przez przedstawiciela Gminy Lubiewo,
- w przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów organicznych i niebudowlanych należy dokonać wymiany gruntu na pełnej głębokości ich występowania na piasek,
- materiały użyte do budowy przedmiotowej infrastruktury powinny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),
- w przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistniałe w związku z usuwaniem kolizji, skutki ponosi Wykonawca prac i Inwestor,
- lokalizacja urządzenia nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi.

W okresie 24 miesięcy od daty usunięcia kolizji Inwestor, tj. gmina Cekcyn zobowiązany jest usunąć ujawniające się wady, spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót w wyznaczonym terminie. W razie zwłoki w usunięciu wad Gmina Lubiewo może wykonać niezbędne roboty na koszt Inwestora.

Joanna Jastak
Wójt Gminy Lubiewo



Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a