

Liciążna, 23.02.2026 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Liciążnej
Liciążna 57A, 97-215 Inowłódz

DO ZAINTERESOWANYCH

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pn. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Liciążnej**

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2026/BZP 00107362/01 z dnia 2026-02-11

Strona internetowa prowadzonego postępowania

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1183cdc4-e683-47d2-b5e5-7a4791f042cc>

W związku ze skierowanymi do zamawiającego pytaniami dotyczącymi ww. postępowania, zamawiający działając zgodnie z **art. 284 ust. 2 i 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania zgodnie z poniższym.

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ do SWZ

ZESTAW PYTAŃ Nr 1 z dn. 17.02.2026 r.

Pytanie 1

Ze względu, na znaczne odstępstwa przedmiaru w stosunku do załączonego projektu, zwracamy się z prośbą o podanie dokładnego zakresu remontu.

Odpowiedź: Zakres remontu określono w § 1 projektu umowy o roboty budowlane. W ramach przygotowania powierzchni pod malowanie w dziale IV poz. 9 przedmiaru należy ująć wkucie istniejącej instalacji wodociągowej biegnącej po ścianie korytarza i kuchni. Dopuszcza się również demontaż istniejącej i ułożenie nowej w nowobudowanych warstwach posadzkowych.

ZESTAW PYTAŃ Nr 2 z dn. 17.02.2026 r.

W związku zamiarem przystąpienia do przetargu na Modernizację budynku Świetlicy Wiejskiej w Liciążnej, po odbyciu oględzin, zwracamy się z następującymi zapytaniami

Pytanie 1

Prosimy o doprecyzowanie, jakie ościeżnice mają zostać zastosowane do drzwi wewnętrznych (stałe czy regulowane, metalowe czy mdf)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamontowania drzwi z ościeżnicami regulowanymi z mdf.

Pytanie 2

W zakresie wykończenia sufitów, w przedmiarze i SWZ wskazano gruntowanie oraz dwukrotne malowanie, ewentualne uzupełnienie gładzi. Projekt natomiast zakłada wykonanie sufitu podwieszanego. Proszę o wskazanie której wersję należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Ze względu na zły stan techniczny istniejącego sufitu Zamawiający wymaga zamontowania sufitu podwieszanego jak w projekcie w ramach przygotowania powierzchni pod malowanie. Jego koszt należy uwzględnić w dziale IV poz. 9 przedmiaru.

Powyższe zapisy stają się obowiązujące i wiążące dla wykonawców.
W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Z poważaniem

P R E Z E S
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
Henryk Matusiak