

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn: **Budowa odcinka drogi gminnej publicznej ul. Wojska Polskiego wraz z budową oświetlenia drogowego - etap II** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych - brak w przedmiarze.

W opisie technicznym wskazano wykonanie nawierzchni pod miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o powierzchni 40,00 m² wraz z konstrukcją z betonu asfaltowego (AC 11S + AC 16W + podbudowy). Jednocześnie w przedmiarze brak jest jednoznacznej pozycji obejmującej wykonanie tego zakresu jako odrębnej pozycji, w rysunkach przekrojów brak jest dedykowanego przekroju konstrukcyjnego dla tego elementu. Prosimy o: Potwierdzenie, czy miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych wchodzi w zakres zamówienia, wskazanie pozycji przedmiarowej, w której zakres ten został ujęty. W przypadku braku ujęcia – o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych zostały ujęte w osobnym zamówieniu.

Pytanie 2

Klasa betonu pod obudowę wpustów.

W części opisowej wskazano, iż pod obrukowanie wpustów należy wykonać podbudowę z betonu klasy C16/20. Natomiast w przedmiarze występuje pozycja: „Podbudowa z betonu cementowego C12/15”. Powstaje rozbieżność dotycząca klasy betonu. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie wymaganej klasy betonu (C12/15 czy C16/20), wskazanie, która część dokumentacji jest nadrzędna w przypadku rozbieżności.

Odpowiedź:

Do obrukowania wpustów należy użyć betonu C16/20.

Pytanie 3

Ławy pod obrzeża - różne klasy betonu.

W opisie technicznym wskazano wykonanie ław pod obrzeża z betonu C8/10. W przedmiarze występują jednak pozycje obejmujące ławy z betonu C12/15, oraz ławy z betonu C8/10. Brak jest jednoznacznego rozróżnienia, w których lokalizacjach należy stosować daną klasę betonu. Prosimy o doprecyzowanie wymaganej klasy betonu pod obrzeża, wskazanie, czy dopuszcza się stosowanie różnych klas w zależności od elementu, ewentualne ujednoczenie dokumentacji.

Odpowiedź:

Ławy z betonu pod obrzeża należy użyć betonu C12/15.

Pytanie 4

Brak przekroju konstrukcyjnego dla placu utwardzonego z masy mineralno-asfaltowej.

W opisie technicznym wskazano wykonanie placu z betonu asfaltowego (ok. 291,50 m²).

Jednak w rysunkach przekrojów brak jest dedykowanego przekroju konstrukcyjnego dla tego elementu. Prosimy o potwierdzenie konstrukcji warstwowej placu, wskazanie, czy konstrukcja jest tożsama z konstrukcją chodnika/zjazdu, udostępnienie przekroju konstrukcyjnego w celu jednoznacznej kalkulacji.

Odpowiedź:

Przekrój został dołączony do zamówienia. Plac utwardzony należy wykonać z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm po wcześniejszym korekcyjnym frezowaniu.

Pytanie 5

Pozycja 7.1 - pobocze z kruszywa - błędny obliczenia.

W przedmiarze podano: $F = 154,0 \text{ m} \times 0,75 \text{ m} = 375,0 \text{ m}^2$

Jednocześnie ilość w kolumnie jednostek wynosi 115,50 m².

Prawidłowe przemnożenie $154,0 \times 0,75$ daje 115,50 m².

Powstaje niespójność pomiędzy wzorem a ilością. Prosimy o potwierdzenie prawidłowej ilości do rozliczenia, korektę zapisu w przedmiarze w celu usunięcia błędnego wyliczenia 375,0 m².

Odpowiedź:

Pozycja 7.1 pobocze z kruszywa łamanego dla przebudowywanego odcinka drogi zgodnie z PZT wynosi $F=154,0 \times 0,75\text{m} = 115,50 \text{ m}^2$.

Pytanie 6

Pozycja 9.1 oznakowanie poziome - niespójność ilości.

W przedmiarze wskazano kolor biały: 3,5 m², kolor niebieski: 38,0 m²

Suma powyższych wynosi 41,5 m², natomiast w kolumnie ilość jednostek wpisano 26,6 m². Powstaje istotna rozbieżność ilościowa. Prosimy o podanie właściwej ilości oznakowania poziomego, wskazanie, czy ilość 26,6 m² jest prawidłowa, ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Pozycja 9.1 oznakowanie poziome należy przyjąć sumę oznakowania tj. 41,50 m².

Zamawiający na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1) ROZDZIAŁ XI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust.1 otrzymuje brzmienie:

*Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia **07.04.2026r.***

2) ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ust.1 otrzymuje brzmienie:

*Oferty należy składać w terminie do dnia **09.03.2026r.** do godziny **10:00.***

3) ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ust.2 otrzymuje brzmienie:

*Oferty zostaną otwarte w dni **09.03.2026r.** o godzinie **11:00** w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku.*

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana treści SWZ staje się integralną częścią specyfikacji i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Powyższe zmiany treści SWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.