



### wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

postępowanie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp:  
**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski polegająca na budowie mostu w km 11 + 228 na rz. Tuszynka wraz z rozbudową dojazdów, rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Czarna Sędziszowska**

OGłoszenie nr 2026/BZP 00102557/01 z dnia 09.02.2026 r.

- I. W związku z pytaniami Wykonawców w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm. - dalej zwanej Pzp) udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej zwanej SWZ):

#### Pytanie nr 10:

W związku z planowanym terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 24.02.2026 zwracamy się z uprzejmą prośbą o jego przedłużenie do dnia 05.03.2026 r. Wniosek uzasadniamy trwającym okresem ferii zimowych, który wiąże się z planowanymi i wcześniej zatwierdzonymi urlopami części kluczowego personelu zaangażowanego w przygotowanie oferty oraz ograniczonym kontaktem z naszymi dostawcami, podwykonawcami oraz ubezpieczycielami co jest niezbędne do przygotowania kompletnej i rzetelnej oferty. Dodatkowo, konieczność szczegółowego skalkulowania kosztów oraz zebrania wymaganych dokumentów sprawia, że dodatkowy czas pozwoli na przygotowanie oferty odpowiadającej wszystkim wymaganiom Zamawiającego, a tym samym wpłynie na zwiększenie konkurencyjności postępowania. Mając na uwadze powyższe, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

#### Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, że przedłuży termin składania ofert do dnia 02.03.2026 r.

#### Pytanie nr 11:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją techniczną, prosimy o jednoznaczne wskazanie, jaką mieszankę należy zastosować do wykonania warstwy ścieralnej. Zgodnie z dokumentacją techniczną przewidziano mieszankę AC 11S, natomiast w przedmiarze robót wskazano SMA 11. Prosimy o potwierdzenie właściwego rozwiązania obowiązującego przy realizacji zamówienia.

#### Odpowiedź nr 11:

Zamawiający dołącza zmodyfikowany kosztorys ofertowy.

#### Pytanie nr 12:

Prosimy o jednoznaczne określenie grubości warstwy ścieralnej na objeździe tymczasowym. Zgodnie z przedmiarem robót warstwa ścieralna z mieszanki AC 11S ma grubość 7 cm, natomiast w dokumentacji technicznej wskazano grubość 4 cm. Prosimy o wskazanie obowiązującej grubości do przyjęcia w ofercie i realizacji robót.

#### Odpowiedź nr 12:

Zamawiający dołącza zmodyfikowany kosztorys ofertowy.

Grubość warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11S na obiekcie tymczasowym wynosi 4 cm.

Pytanie nr 13:

Zgodnie z udzielonymi wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (pismo znak PZDW/WZP/243/WM/3/2026 z dnia 17-02-2026) punkt nr 6 Zamawiający informuje, że: - pozycje 100-112 przedmiaru robót dotyczą wykonania kanału technologicznego, - pozycje 113-118 przedmiaru robót dotyczą wykonania przebudowy sieci teletechnicznej Zgodnie z udostępnionym projektem "PROJEKT WYKONAWCZY ROZBIÓRKA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A." punkt 3.2. Stan projektowany infrastruktury Multimedia Polska S.A. podpunkt 3.2.1. Rozbiórka istniejącego rurociągu telekomunikacyjnego i budowa kanalizacji telekomunikacyjnej "Projektuje się rozbiórkę istniejącego 1-otworowego rurociągu telekomunikacyjnego na odcinku kolizji w związku z projektowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 987, gdzie w obrębie koryta rzeki Tuszymka istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna zlokalizowana jest pod jego dnem. W jego miejsce projektuje się kanalizację telekomunikacyjną składającą się z 1x HDPE Ø110/6,3 i 1x HDPE Ø125/7,1 oraz studni telekomunikacyjnych typu SKR-2. " Projektant wskazuje w rozdziale 7 projektu PRZEDMIAR PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI:

## 7. PRZEDMIAR PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI

Lp.	Czynność	Ilość	j.m.
1.	Budowa kanalizacji kablowej 1x HDPE Ø110/6,3 mm	200,0	m.
2.	Budowa kanalizacji kablowej 1x HDPE Ø125/7,1 mm	5,0	m.
3.	Budowa kanalizacji kablowej wtórnej 1x HDPE Ø32/2,9 mm	200,0	m.
4.	Budowa kabla Z-XOTKtsd 12J	280,0	m.
5.	Budowa studni kablowej typu SKR-2	6	szt.
6.	Budowa stelaża zapasu kabla SZ-2	2	szt.
7.	Budowa złącza kablowego (mufa FIST-GC02-BC6)	2	szt.
8.	Demontaż istniejącego kabla OTK 12J	180	m.
9.	Demontaż istniejącego rurociągu telekomunikacyjnego	180	m.

Wynika z tego, że pozycje 100-112 udostępnionego przedmiaru robót dotyczą budowy "kanalizacji telekomunikacyjnej składającej się z 1x HDPE Ø110/6,3 i 1x HDPE Ø125/7,1 oraz studni telekomunikacyjnych typu SKR-2" Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o uzupełnienie udostępnionego przedmiaru robót o pozycje dotyczące budowy kanału technologicznego przewidzianego do budowy zgodnie z projektami: "Projekt wykonawczy - branża drogowa i mostowa" rozdział 1.10 "Budowa kanału technologicznego" oraz "Projekt architektoniczno-budowlany" rozdział 1.10 "Budowa kanału technologicznego".

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający dołącza zmodyfikowany kosztorys ofertowy.

Zobowiązuje się Wykonawców do uwzględnienia wyjaśnień w treści składanych ofert.

- II. Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w postępowaniu wyznaczając go na dzień **02.03.2026 r., do godz. 09:00.**

Termin otwarcia ofert: **02.03.2026 r. o godz. 09:15.**

Zmianie ulega termin związania ofertą określony w pkt 18.1 Podstawowych informacji dotyczących postępowania oraz pkt 8.4) Ogłoszenia o zamówieniu:

- zamiast **27.03.2026 r.**
- wprowadza się **31.03.2026 r.**

Na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający umieszcza:

- Kosztorys ofertowy\_zmodyfikowany
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Otrzymują:  
a/a