

Mokobody, dn.24.02.2026 r.

Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza 25
08- 124 Mokobody

Numer referencyjny: RI.271.1.1.2026

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-17b4d97e-47da-4f18-a18b-eb67d304433d>

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie-Zamówienia:

ocds-148610-17b4d97e-47da-4f18-a18b-eb67d304433d

Numer ogłoszenia 2026/BZP 00105082/01 z dnia 10.02.2026 r.

WYJAŚNIENIA Nr 11 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Mokobody działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz.1320 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. **„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Mokobodach”**

Pytanie

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi, iż zmienionych wymagań dla nawierzchni z trawy syntetycznej wnosimy w celu poszerzenia konkurencyjności o dopuszczenie do przetargu poniższego produktu.

Podane niżej rozwiązanie z nawierzchni z trawy syntetycznej jest produktem ekologicznym, zapewniający bezpieczeństwo i komfort gry. Aktualnie na boiska piłkarskie typu Orlik stosuje się nawierzchnie z trawy syntetycznej o wysokości włókien 40-50mm układanej na podkładzie amortyzującym by zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Trawa, jaką proponujemy składa się z włókien monofilowych prostych i teksturyzowanych. Dzięki zastosowaniu włókna teksturyzowanego ograniczamy tzw. migracje granulatu poza boisko, co jest typowym problemem przy trawach standardowych – 100% monofil.

Proponujemy również standardowe i typowe dla traw syntetycznych dokumenty, które potwierdzają, że zaoferowany produkt jest wysokiej jakości. To co najbardziej istotne to nawierzchnia spełnia wymagania FIFA oraz normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013.

Parametry oferowanej trawy syntetycznej:

RI.271.1.1.2026 „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Mokobodach”

- typ trawy: trawa monofilowa wykonana z włókien monofilowych prostych i skręconych (teksturyzowanych)
- rodzaj trawy: polietylen,
- podkład trawy: Lateksowy
- wysokość włókna min. 38mm- max. 43mm
- ilość pęczków min. 14.300/m²
- ilość włókien min 143.000/m²
- grubość włókna monofilowego prostego min. 360 mikronów
- grubość włókna skręconego(teksturyzowane) min. 230 mikronów
- łączny dtex włókien w trawie min. 21.000
- waga całkowita min 2600g/m²
- waga włókna min 1300g/m²
- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu wodą min.130N/100mm
- wyrywanie pęczka po starzeniu: min 50 N.
- przepuszczalność wody dla trawy min.2000 mm/h

Pod trawę zostanie zamontowana mata amortyzująca prefabrykowana z otworami drenażowymi o grubości min. 10mm .

Wypełnienie systemu nawierzchni: piasek i wypełnienie naturalne korek w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym na zgodność z FIFA.

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

1. raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu (mataamortyzująca, trawa syntetyczna, wypełnienie naturalne korek), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA QualityProgramme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej nawierzchni;
2. raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy(mataamortyzująca, trawa syntetyczna, wypełnienie naturalne korek), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 .
3. karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej poświadczona przez jej producenta
4. karta techniczna oferowanej maty amortyzującej
5. atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy syntetycznej, maty amortyzującej;
6. Aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA
RI.271.1.1.2026 „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Mokobodach”

8. autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielanej przez producenta

Wnosimy jak na wstępie o dopuszczenie do przetargu nawierzchni o wskazanych powyżej parametrach i dokumentach.

Odpowiedź

Zamawiający jest uprawniony do określenia przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający jego rzeczywistym potrzebom oraz zapewniający osiągnięcie zamierzonego efektu, gwarantującego realizację wskazanych wymagań, nawet jeśli przez to nie zostaną dopuszczeni do postępowania wszyscy producenci działający na danym rynku.

Oferowana syntetyczna trawa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie wysokości włókna oraz montażu maty amortyzującej.

Parametry te są kluczowymi parametrami, które wpływają na jakość nawierzchni, jej trwałość, funkcjonalność i komfort użytkowania boiska ze sztucznej trawy.

Dokumenty, które Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom zostały już określone w SWZ.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.