

Mokobody, dn.17.02.2026 r.

Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza 25
08- 124 Mokobody

Numer referencyjny: RI.271.1.1.2026

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-17b4d97e-47da-4f18-a18b-eb67d304433d>

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-17b4d97e-47da-4f18-a18b-eb67d304433d

Numer ogłoszenia 2026/BZP 00105082/01 z dnia 10.02.2026 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Mokobody działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1320 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Mokobodach”**

Pytanie

Zamawiający w Rozdziale III pkt 6 SWZ dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, nakładając na Wykonawcę obowiązek udowodnienia tej równoważności. Wobec braku wskazania w dokumentacji konkretnych modeli opraw lub ich parametrów granicznych, prosimy o informację, względem jakich parametrów bazowych Wykonawca ma wykazać równoważność oferowanych rozwiązań?

Prosimy o doprecyzowanie minimalnych wymagań dla 34 szt. opraw oświetleniowych w zakresie:

- minimalnego strumienia świetlnego z oprawy [lm]
- maksymalnej mocy oprawy [W]

Odpowiedz

Zamawiający informuje, że minimalne wymagania dla 34 szt. opraw oświetleniowych są następujące:

- minimalny strumień świetlny z jednej oprawy – **21 000 lm**,
- maksymalna moc jednej oprawy – **141 W**.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.