



UWAGI I OZNACZENIA

- K-1** Pion kanalizacji sanitarnej zakończony rurą wywiewną i wyprowadzony ponad dach
- Zn-1** Krótki pion KS, PP-HT 110 zakończony zaworem napowietrzającym nad stropem podwieszanym kondygnacji
- Projektowana kanalizacja sanitarna PVC
- Projektowane odprowadzenie skroplin PP-R z urządzeń klimatyzacji

- Us** umywalka na stelażu
- Us1** umywalka dla niepełnosprawnych, montaż na stelażu
- Uk** umywalka w zabudowie meblowej
- M** miska ustępowa, montaż na stelażu
- M1** miska ustępowa dla niepełnosprawnych, montaż na stelażu
- P** pisuar
- zc** zawór czerpialny
- wp** wpust podłogowy
- Zik** zlew jednokomorowy w zabudowie meblowej

BUDYNEK NOWY 0.0 = 213,40 m.n.p.m.

BUDYNEK ISTNIEJĄCY 0.0 = 214,50 m.n.p.m.

ART-FAKTORY Sp. z o.o. Sp. k.
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549
KRS 0000803571



BUDOWA NOWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I CZĘŚCIOWA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO NA BUDYNEK USŁUGOWY NA POTRZEBY KRAŚNICKIEJ AKADEMII ROZWOJU, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Lokalizacja
23-200 Kraśnik, ul. Sikorskiego 22, dz. 100/26, 100/27, 100/28 obręb Północ
Inwestor
Miasto Kraśnik
Adres inwestora
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84.

Branża **INSTALACJE SANITARNE**
PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

Rozwinięcie poziomów kan. sanitarnej

Gen. Projektant mgr inż. arch. **Paweł Spędzia** Podpis
UAN-I-7342/424/94 ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.
Projektował mgr inż. **Wioletta Spędzia** Podpis
NBUA-7342/62/98 INSTALACJE SANITARNE, BEZ OGR.
Opracował Podpis

Sprawdził inż. **Janusz Mitek** Podpis
VII/I/7342/118/93 INSTALACJE SANITARNE, BEZ OGR.

Data Wrzesień 2025 **PTW/IS/WK-5a**
Skala Nr proj. 02/2025

UWAGI KANALIZACJA SANITARNA

- PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĄCZYĆ PRZY ZMIANIE ŚREDNICY ZACHOWUJĄC GÓRNĄ KRAWĘDZ NA JEDNYM POZIOMIE
- PRZEWODY PROWADZIĆ W BRUZZDACH ŚCIENNYCH LUB W ZABUDOWIE Z PŁYT GIPSOWYCH WODOODPORNYCH
- PRZEWODY POZIOME PROWADZIĆ W SZACHTACH LUB POSADZCE
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE PRZEWODÓW PALNYCH ZABEZPIECZYĆ UŻYWAJĄC OPASKI Z WYPEŁNIENIEM PRZEBICA MASĄ OGNIOOCHRONNĄ LUB ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ WEDŁUG APROBATY

ŚREDNICE NIEOPISANYCH PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH, WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ DO PRZYBORÓW SANIITARNYCH

	KANALIZACJA
UMYWALKA, BIDET	40
ZLEW, ZLEWOZMYWAK	50
WANNA, NATRYSK	50
USTĘP	110
PISUAR	50
ZAWÓR CZERPALNY	-
WPUST PODŁOGOWY	50
WPUST PODŁOGOWY NA GRUNCIE	110