


Rozdzielnica naścienna
głębokość 205 mm
klasa ochronności: II
odporność udarowa: IK09
stopień ochrony: IP44
kolor: : RAL9010
maksymalny prąd zasilania 125A

<div>ART-FAKTORY Sp. z o.o. Sp. k. 39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4 tel-fax +48 14 6813 565 REGON 691539933 NIP 872-20-81-549 KRS 0000803571</div> <div></div>		
<div>BUDOWA NOWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA BUDYNEK USŁUGOWY, WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY KRAŚNICKIEJ AKADEMII ROZWOJU Lokalizacja 23-200 Kraśnik, ul. Sikorskiego 22 , dz. 100/26, 100/27, 100/28 obręb Północ Inwestor Miasto Kraśnik Adres Inwestora 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84,</div>		
<div>BranżaELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY</div>		
<div>Schemat rozdzielnic głównej RG (KPWiK)</div>		
<div>Gen. Projektantmgr inż. arch.Paweł Spędzia UAN-I-7342/424/94</div>		<div>Podpis ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.</div>
<div>Projektowałmgr inż.Artur Gawęlczyk MAP/0039/PWOE/11</div>		<div>Podpis INSTALACYJNE, BEZ OGR.</div>
<div>Opracował</div>		<div>Podpis</div>
<div>Sprawdziłinż.Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07</div>		<div>Podpis INSTALACYJNE, BEZ OGR.</div>
<div>DataListopad 2025</div>		<div>PTW/E- 9.3</div>
<div>Skala</div>		<div>Nr proj. 02/2025</div>