



- LEGENDA:
- - - - - Trasa kablowa nN
(pod terenem utwardzonym kabel na całej trasie
układać w rurach osłonowych)
 - ▮ Rura osłonowa na kabale nN
(na skrzyżowaniach z uzbrojeniem terenu)
 - SK Studnia kablowa SK-1 klasa D400
+ 1-otworowa kanalizacja kablowa fi 110mm, 750N
 - SK Studnia kablowa SK-2 klasa D400
+ 2-otworowa kanalizacja kablowa fi 110mm, 750N
 - Lu1 Lampa LED 18W, 2967lm, IP66, rozsył uliczny
oświetlenie na słupie 6m, 1m wysięgnik
 - Lu2 Lampa LED 10W, 1808lm, IP66, rozsył uliczny
oświetlenie na słupie 6m, 1m wysięgnik
 - Lg1 Lampa gruntowa, najazdowa LED 3W, 182lm, IP67
 - Ls1 Lampa typu słupek LED 14W, 0,9m, 807lm, IP65
 - SLP Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
 - Demontaże

ART-FAKTORY Sp. z o.o. Sp. k.
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549
KRS 0000803571



BUDOWA NOWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA I ZMANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU NA BUDYNEK USŁUGOWY, WRAZ Z NIEZBEDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY KRAŚNICKIEJ
AKADEMII ROZWOJU
Lokalizacja
23-200 Kraśnik, ul. Sikorskiego 22 , dz. 100/26, 100/27, 100/28 obręb
Północ
Inwestor
Miasto Kraśnik
Adres Inwestora
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84,

Branża **ELEKTRYCZNA**
PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

Plan zagospodarowania terenu
część elektryczna

Gen. Projektant
mgr inż. arch. **Paweł Spędzia** Podpis
UAN-I-7342/424/94 ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

Projektował
mgr inż. **Artur Gawelczyk** Podpis
MAP/0039/PWOE/11 INSTALACYJNE, BEZ OGR.

Opracował Podpis

Sprawdził
inż. **Tomasz Więcek** Podpis
MAP/0177/PWOE/07 INSTALACYJNE, BEZ OGR.

Data Listopad 2025 **PTW/E-24**
Skala **1:250** Nr proj. 02/2025