

Nowa lokalizacja
ZK-102 (VEOLIA,KPWiK)
proj. 1P, RPPOŻ dla KPWiK,
proj. SZR, 1P dla VEOLIA,
proj. PWP dla budynku

Istn. ZK 356
budynek nr 24

YAKY4x120mm²
ZK 354

YAKY4x120mm²
ZK 355


Istn. ZK 355
budynek nr 20

YAKY4x240mm²
ST Kraśnik Blok 72

ST Kraśnik Blok 72

Istn. złącze kablowe
ZK-102 (VEOLIA,KPWiK)
do przebudowy

- Elementy do likwidacji:
- Złącze kablowe ZK 102-365 (Kotłownia) - 1kpl
 - Kabel YAKY4x240mm² (ZK-102 – ST Kraśnik Blok 72) - 3mb
 - Kabel YAKY4x120mm² (ZK-102 – ZK 355 budynek nr 20) - 3mb
 - Kabel YAKY4x120mm² (ZK-102 – ZK 356 budynek nr 24) - 3mb

ART-FAKTORY Sp. z o.o. Sp. k. 39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4 tel-fax +48 14 6813 565 REGON 691539933 NIP 872-20-81-549 KRS 0000803571		
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA BUDYNEK USŁUGOWY, WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY KRAŚNICKIEJ AKADEMII ROZWOJU Lokalizacja 23-200 Kraśnik, ul. Sikorskiego 22 , dz. 100/26, 100/27, 100/28 obręb Północ Inwestor Miasto Kraśnik Adres Inwestora 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84,		
Branża		ELEKTRYCZNA
PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY		
Schemat ideowy przebudowy zasilania (ZK-102)		
Gen. Projektant mgr inż. arch. Paweł Spędzia UAN-I-7342/424/94		Podpis ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.
Projektował mgr inż. Artur Gawelczyk MAP/0039/PWOE/11		Podpis INSTALACYJNE, BEZ OGR.
Opracował		Podpis
Sprawdził inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07		Podpis INSTALACYJNE, BEZ OGR.
Data	Listopad 2025	PTW/E-1
Skala		Nr proj. 02/2025