



Miasto Kraśnik

ul. Lubelska 84
23-200 Kraśnik

Kraśnik, 18-11-2025
VWSD/TPD/1-14133/2025

Sprawa: uzgodnienie „Projektu technicznego przyłącza ciepłego, przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji odbiorczej oraz budowy wewnętrznej instalacji c.o. i c.t.” w ramach zadania „Budowa nowego budynku usługowego oraz przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby Kraśnickiej Akademii Rozwoju” w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 22, dz. nr 100/26, 100/27, 100/28, obręb Północ.

Veolia Wschód Sp. z o.o. uzgodnienia „Projekt techniczny przyłącza ciepłego, przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji odbiorczej oraz budowy wewnętrznej instalacji c.o. i c.t.” w ramach zadania „Budowa nowego budynku usługowego oraz przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek usługowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby Kraśnickiej Akademii Rozwoju” w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 22, dz. nr 100/26, 100/27, 100/28, obręb Północ.

Za stronę techniczną i obliczeniową odpowiada projektant.

1. Inwestor własnym kosztem i staraniem dokona przebudowy zewnętrznej instalacji odbiorczej 2x250/400 mm oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej z rur stalowych czarnych 2x250 mm.
2. Przebudowy zewnętrznej instalacji odbiorczej 2x250/400 mm oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej z rur stalowych czarnych 2x250 mm dokonać w okresie poza sezonem grzewczym (maj - wrzesień).
3. Przed rozpoczęciem prac powiadomić dostawcę ciepła o planowanym terminie realizacji inwestycji.

Veolia Wschód Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość

Kapitał zakładowy: 72 043 050 zł | NIP: 922-00-03-465 | REGON: 950016528

KRS: 0000049465 Sąd Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS

Konto: 10 1940 1210 0103 1434 0010 0000

tel. +48 84 638 64 41

e-mail: veoliawschod@veolia.com

www.veoliaterm.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.veoliaterm.pl
lub w siedzibie Veolia Wschód Sp. z o.o.

Zakład Kraśnik, ul. Fabryczna 6,
23-210 Kraśnik, tel.: 81 826 04 50

Zakład Świdnik, ul. Żwirki i Wigury 1,
21-045 Świdnik, tel: 81 751 36 11

Zakład Zamość, ul. Hrubieszowska 173,
22-400 Zamość, tel. 84 638 64 41

Zakład Międzyrzec Podlaski, ul. Kościuszki 105,
21-560 Międzyrzec Podlaski, tel: 83 371 73 84

Zakład Leżajsk, ul. Stare Miasto 509,
37-300 Leżajsk, tel. 17 240 42 86

Zakład Jasto, ul. Mickiewicza 108,
38-200 Jasto, tel. 13 491 42 26



4. Po przebudowie zewnętrznej instalacji odbiorczej dokonać pomiaru ciągłości sygnału instalacji alarmowej.
5. Próby szczelności i na gorąco zgłaszać do Veolia Wschód Sp. z o.o.
6. Odbiorów dokonywać przy udziale i w obecności upoważnionego przedstawiciela Veolia Wschód Sp. z o.o. Na w/w czynności sporządzić protokoły odbioru.
7. Pozostałe wskazania zgodnie z wydanymi warunkami.

Z poważaniem

Główny specjalista
ds. przesyłu i dystrybucji

Grzegorz Krzych

Pismo przygotował:

Grzegorz Krzych
508 195 308