

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Lublin  
Rejon Energetyczny Kraśnik  
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 91

tel.: (+48 81) 445 10 00  
fax: (+48 81) 884 44 34  
e-mail: sekretariat.re5.ol@pgedystrybucja.pl

Kraśnik, 3 grudnia 2025 r.

L. dz. /PGED1379516KW25/2025

Egz. nr 1



Zakład Pomiarów i Automatyki RASTER  
Tomasz Pawlus Andrzej Pawełek  
ul. Tokarzewskiego 8  
33-101 Tarnów

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji „projektu wyniesienia układu pomiarowego i przebudowy zasilania do Veolia” PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Kraśnik wnosi uwagi do projektu:


Dla przebudowy zasilania dla KPWiK (zwiększenie mocy przyłączeniowej 50kW):

- w przedziale pomiarowo licznikowy przygotować miejsce do zainstalowania urządzeń transmisji danych wyposażoną w szynę TH-35 o wymiarach nie mniejszych niż: szerokość 160 mm, wysokość 200 mm,
- zaprojektować gniazdo serwisowe z zabezpieczeniem.
- dolną część złącza kablowych-pomiarowego zasypać piaskiem a 15 cm przed poziomem gruntu uzupełnić keramzytem
- powyższe wytyczne zastosować w projekcie.

Dla przebudowy zasilania dla VEOLIA

- dolną część złącza kablowych-pomiarowego zasypać piaskiem a 15 cm przed poziomem gruntu uzupełnić keramzytem
- powyższe wytyczne zastosować w projekcie.

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Usług Dystrybucyjnych Kraśnik pod nr tel.: 697-991-629



Kierownik  
Wydziału Usług Dystrybucyjnych  
Jerzy Nagajek  
podpis, pieczęć

Załącznik

1. Załącznik nr 1 dokumentacja projektowa

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Zakład Pomiarów i Automatyki RASTER Tomasz Pawlus Andrzej Pawełek

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: XX