



Strzeleccki, dnia 25.03.2026 roku

IR.IV.271.7.2026

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Renowację i włączenie do użytkowania studni głębinowej nr 1 na dz. ew. nr 1976 ob. Strzeleccki - postępowanie III”

W związku z wpływem w dniu 20.03.2026 roku Zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) udziela następującej odpowiedzi na zapytanie wykonawcy:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dysponuje warunkami technicznymi przyłączenia do sieci energetycznej? Jeśli nie, to na jakiej podstawie została określona długość wykonania przyłącza energetycznego i doprowadzenie zasilania do pompy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje warunkami technicznymi przyłączenia do sieci energetycznej, zgodnie z ust.1 opisu przedmiotu zamówienia, ujętym w Specyfikacji Warunków Zamówienia Uzyskanie warunków energetycznych pozostaje w gestii Wykonawcy. Wskazana w dokumentacji długość przyłącza ma charakter orientacyjny i została przyjęta na podstawie szacunkowej odległości od najbliższej stacji transformatorowej, zlokalizowanej w miejscowości Strzeleccki-Kopalina. Ostateczna długość oraz przebieg przyłącza zostaną określone w warunkach przyłączeniowych, wydanych przez TAURON. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w ofercie oraz ponosi odpowiedzialność za właściwe skalkulowanie tych kosztów.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający posiada zgodę Lasów Państwowych, na prowadzenie robót budowlanych na tym terenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zgody Lasy Państwowe na prowadzenie robót budowlanych, ponieważ teren objęty inwestycją oraz działki ewidencyjne stanowią własność Gminy Strzeleccki. W związku z powyższym uzyskanie takiej zgody nie jest wymagane.

Pytanie 3:

W przedmiocie zamówienia jest uruchomienie studni. Wykonanie przyłącza energetycznego do uruchomienia studni jest uzależnione od wykonania przez zarządcę sieci szafki

przyłączeniowej, na co wykonawca nie ma wpływu. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu realizacji inwestycji, jeśli szafka przyłączeniowa nie zostanie wykonana w terminie pozwalającym na wykonanie zakresu robót określonych w przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które mają wpływ na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w określonym terminie, dopuszcza się jego wydłużenie o czas odpowiadający okresowi trwania tych okoliczności. Powyższe zdarzenie wypełnia warunki zmian umownych, określone w 20 ust. 5 ppkt j) umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

W związku z powyższymi zapytaniami, dla zapewnienia dokładnej wyceny wartości zadania przez Wykonawców ze względu na specyfikę zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie konieczności odbycia wizji lokalnej w obecności Zamawiającego na terenie objętym inwestycją.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 131 ust. 2 wyznacza się nowy termin na złożenie ofert w niniejszym postępowaniu tj. na dzień **08.04.2026r. do godz. 10.00.**