

Zakrzew, 13.02.2026 r.

Gmina Zakrzew
Zakrzew 26
23-155 Zakrzew

Wykonawcy Biorący Udział
w Postępowaniu

Dotyczy: postępowania nr referencyjny GB.271.5.2026 „**Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1339 w miejscowości Wólka Ponikiewska od km 0+000 do km 0+590 na długości 590 mb**”

Wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia

Na podstawie art.284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie. Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki C 1,5/2 o gr. 22 cm metodą stabilizacji "na miejscu".

Odpowiedź: Zamawiający dopuści możliwość wykonania w-wy mrozoochronnej na miejscu, pod następującym warunkiem. Wykonawca, przed przystąpieniem do prac, przedstawi Inspektorowi Nadzoru receptę, potwierdzającą spełnienie wszystkich wymagań określonych w specyfikacji technicznej D – 04.05.01a.