

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Błękitnej w Gdyni”.

W związku z wpłynięciem pytań do postępowania Zamawiający podaje odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza trawę sztuczną wykonaną zarówno metodą tkania, jak i tuftowania, przy czym w metodzie tkania podkład jest w całości wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen), tj. w 100% poliolefinowy, natomiast w metodzie tuftowanej zastosowany jest podkład poliuretanowy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza oba rodzaje trawy syntetycznej pod warunkiem, iż oferowana nawierzchnia będzie spełniała warunki określone przez Zamawiającego w ust. 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia (zwanego dalej „OPZ”) stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanego dalej SWZ”).

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, iż sprawdzaniem oferowanych przez Wykonawców nawierzchni pod kątem spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w SWZ, Zamawiający będzie się zajmował, na podstawie przedmiotowych środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, a opisanych w Rozdziale 12 ust. 2 pkt 6 SWZ, po otwarciu ofert.

Pytanie 2:

Z opisu wynika: dostawa i montaż gotowych (prefabrykowanych) modułowych elementów wyposażenia skateparku o konstrukcji wykonanej z betonu zbrojonego, w postaci: urządzenia Bankramp wraz ze schodami z jednego boku urządzenia - 1 sztuka, urządzenia Quaterpipe wraz ze schodami z jednego boku urządzenia - 1 sztuka, urządzenia Funbox - 1 sztuka, urządzenia Ławka - 1 sztuka,

Pytanie: Czy z uwagi na specyfikę obiektu możliwe jest wykonanie przeszkód na budowie w szalunkach traconych z betonowych ścian oporowych, z najzadami wtopionymi w posadzkę betonową, dzięki czemu uzyskamy płynny najazd (co jest kluczowe dla skateparku)?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę.

Zamawiający wymaga dostawę i montaż gotowych (prefabrykowanych) modułowych elementów wyposażenia skateparku o konstrukcji wykonanej z betonu zbrojonego zgodnie z opisem zawartym w ust. 3 pkt 10 lit. b) OPZ.

Pytanie 3:

Prosimy o informację czy istnieją ograniczenia tonażowe ul. Błękitnej w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do realizacji prac. Zwłaszcza jeśli chodzi o fragment przy planowanej Inwestycji – o nawierzchni z kostki betonowej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

Zamawiający nie posiada informacji na temat jakichkolwiek ograniczeń tonażu pojazdów mogących poruszać się po jezdni o nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

W przypadku braku ograniczeń dopuszczalne obciążenia wynosi 115 kN/oś.

Jednakże zwraca się uwagę, że przedmiotowy odcinek jezdni nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu prawa, a drogę wewnętrzną w Zarządzie Agencji Mienia Wojskowego.

Pytanie 4:

Czy Wykonawca powinien w ofercie założyć ewentualne odtworzenie jezdni ul. Błękitnej w rejonie strefy robót? Jeśli tak prosimy o podanie konstrukcji poszczególnych nawierzchni tj. nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kostki betonowej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:

Zgodnie z ust. 23 OPZ, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.

Ponadto zgodnie z treścią załączonego do dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SWZ) uzgodnienia Zarządcy Terenu drogi wewnętrznej (Agencji Mienia Wojskowego), Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich uszkodzeń nawierzchni powstałych podczas robót budowlanych.

Zamawiający nie posiada informacji o konstrukcji nawierzchni na drogach dojazdowych.

Pytanie 5:

W projekcie wykonawczym zostały zamieszczone szczegóły fundamentów pod sprzęt sportowy. Czy należy wykonać je zgodnie z projektem czy można wykonać zgodnie z wymaganiami producenta danego sprzętu?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:

Zamawiający informuje, iż na tym etapie postępowania nie dokonuje oceny/akceptacji oferowanych materiałów przez wykonawców.

Jednocześnie zgodnie z ust. 14 OPZ, Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że teren całej inwestycji należy szczelnie wygrodzić na czas robót?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6:

Zgodnie z ust. 19 OPZ Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 45a ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (jeśli jest wymagane).

Pytanie 7:

Prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązania systemowe danego producenta piłkochwyków/ogrodzeń tj. inne przekroje słupów, sposób fundamentowania z zachowaniem wymagań projektowych dot. wysokości oraz wypełnienia piłkochwyków?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7:

Odpowiedź tak jak na pytanie 5.

Pytanie 8:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8:

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi na etapie projektowania i do uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający rozważy zmianę wymagań w zakresie konstrukcji urządzeń skateparku poprzez dopuszczenie konstrukcji stalowej zamiast przyjętej w OPZ technologii betonowej?

Zamawiający w OPZ dokonał zmiany materiału konstrukcyjnego elementów wyposażenia skateparku w stosunku do dokumentacji projektowej – z modułowych elementów opartych na konstrukcji drewnianej na konstrukcję betonową. Zmiana ta najprawdopodobniej wynika z potrzeby zwiększenia trwałości oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych obiektu.

W związku z powyższym proponujemy rozważenie zastosowania modułowych urządzeń skateparkowych opartych na konstrukcji stalowej. Elementy jezdne mogłyby zostać wykonane z płyt typu Skatelite/Rampline, natomiast konstrukcja nośna z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (np. poprzez ocynkowanie).

Zastosowanie konstrukcji stalowej pozwala na istotne zwiększenie odporności urządzeń na działanie czynników atmosferycznych, wydłużenie ich żywotności oraz ograniczenie kosztów konserwacji. W ujęciu długoterminowym rozwiązanie to stanowi kompromis pomiędzy trwałością konstrukcji betonowych a elastycznością i funkcjonalnością rozwiązań modułowych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9:

Odpowiedź tak jak na pytanie 2.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

Z poważaniem

Dyrektor
Gdyńskiego Centrum Sportu

Paweł Brutel

Otrzymują do wiadomości:

1. a/a