

Cieszanów, dnia 18.02.2026 r.

**GMINA CIESZANÓW**  
**UL. RYNEK 1**  
**37-611 CIESZANÓW**  
GPiMK.271.2.2026

**-do wszystkich Wykonawców-**

**dotyczy:** postępowania pn. „Wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Nowym Siole”.

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej „ustawa Pzp”,  
**Zamawiający:** Gmina Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytania z dnia 17.02.2026 r.:**

Pytanie nr 1

Wykonanie systemu zarządzania energią ciepłą i elektryczną wraz z ich bieżącym monitorowaniem (co dokładnie zamawiający rozumie przez to zadanie oraz co w skład tego zakresu ma wchodzić)

**Odpowiedź:**

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ system zarządzania energią powinien zapewnić monitorowanie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w czasie rzeczywistym oraz automatyczną regulację temperatury, minimalny skład systemu podany jest w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 2

Czy w zadaniu mamy kalkulować parapety zewnętrzne oraz szpalety i poprawki przy oknach od zewnątrz

**Odpowiedź:**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie ujął parapetów zewnętrznych, natomiast wymiana stolarki okiennej wymaga przywrócenia elewacji, szpaletów do stanu pierwotnego jeśli dojdzie do ich uszkodzenia.

Pytanie nr 3

Czy szyby w stolarce okienne mają być tylko termoizolacyjne czy też dodatkowo bezpieczne (obustronnie czy jednostronnie od środka)

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił minimalne parametry stolarki okiennej poprzez współczynnik przenikania ciepła  $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Pytanie nr 4

Czy kolor okien ma być tylko od zewnątrz?

**Odpowiedź:**

Stolarka okienna od wewnątrz powinna być biała a do zewnątrz kolorystyka z zachowaniem bieżącego stanu.

**Pytanie nr 5**

Czy witryny aluminiowe można wykonać na systemach okiennie – drzwiowych czy system fasadowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie precyzuje systemu stolarki, stolarka okienna powinna zostać wykonana jako rozwierno - uchylna, stała, w zależności do czego jest przeznaczona z zachowaniem istniejącego układu funkcjonalnego. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania celem poprawy układu funkcjonalno komunikacyjnego.

**Pytanie nr 6**

Czy stacja ładowania pojazdów ma być jako na słupkowa na zewnątrz?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ stacja ładowania pojazdów powinna być przy budynku, połączona z magazynem energii i zasilana w pierwszej kolejności z lokalnego źródła energii odnawialnej.

**B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na te pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść SWZ pozostaje bez zmian.**

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny