

Przygodzice 20.01.2026r.

Znak: ZUK.7012.01.2026

Gmina Przygodzice

Pl. Powstańców Wielkopolskich 2

63-421 Przygodzice

*dotyczy wydania uzgodnienia projektu budowa parkingu przy Oddziale Przedszkolnym w Topoli Wielkiej w zakresie istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.*

W odpowiedzi na pismo nr Rg.7011.3.2025.IZP uzgadniam projekt budowy parkingu przy zachowaniu poniższych warunków:

W obrębie planowanej budowy drogi występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową oraz przyłączem wodociągowym. Wszelkie wykopy w miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić ręcznie zgodnie z obowiązującymi normami.

Jakiegokolwiek naruszenie elementów należące do uzbrojenia sieci i przyłączy wodociągowych takie jak: włazy, skrzynki żeliwne, hydranty, tabliczki znacznikowe, zasuwki obudowy zasuw itp. podlegają odtworzeniu na koszt naruszającego stan istniejący. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń niezainwentaryzowanych geodezyjnie na mapie, uszkodzonych, niesprawnych bądź wykonanych z materiałów wycofanych ze stosowania należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika. Urządzenia czynne należy podczas prac zainwentaryzować.

Za wszelkie awarie związane z uszkodzeniem sieci i przyłączy wodociągowych powstałe podczas wykonywania robót budowlanych obciążony zostanie kosztami napraw wykonawca robót.

Sieć kanalizacji sanitarnej nie występuje w miejscu planowanej inwestycji.

Ważność uzgodnienia 2 lata od daty wystawienia.

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Przygodzicach  
*[Podpis]*  
mgr inż. Mariusz Wróblewski

otrzymują:

1. adresat

~~2. a/a~~