

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy CKZiU nr 2 w Gdyni”.

W związku z wpłynięciem pytań do postępowania Zamawiający podaje odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

Wyjaśnienie do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 6:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 6 omyłkowo powołał się na zapisy Rozdziału 13 zamiast Rozdziału 12 SWZ.

Prawidłowy zapis powinien brzmieć „(...) Zgodnie z Rozdziałem 12 ust. 2 pkt 6 lit. e) SWZ i ust. 4 pkt 13 OPZ (...)”.

Pytanie 10:

Zamawiający, zgodnie z OPZ, wymaga dostarczenia dokumentów zgodnie z Projektem Wykonawczym str. 22, z których:

- „-aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,
- atest trudnopalności C fls1 na oferowaną trawę z zasypem EPDM
- raport FIFA
- raport na zgodność z EN 15330-1”

dotyczą wyłącznie trawy i granulatu.

Zgodnie z wymogami FIFA, EN 15330-1 dokumenty te powinny dotyczyć całego systemu tj. trawy + podkładu (shockpad) + granulatu.

Dlatego wnosimy o zmianę powyższych dokumentów na:

„a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni, wypełnienia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com),

b) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia, wypełnia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność systemu z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-

1:2014-02. Badanie musi być wykonane przez laboratorium nienależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018,

c) badanie potwierdzające, że cały system, na który składa się trawa syntetyczna, wypełnienie EPDM z recyklingu i mata, spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy min Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny. Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018."

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10:

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazał w Rozdziale 12 ust. 2 pkt 6 SWZ i ust. 4 OPZ oraz w ust.27 OPZ jakie warunki ma spełniać nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej i jakich dokumentów złożenia wymaga od wykonawców. Zamawiający w w/w zapisach nie wskazał wymogu złożenia raportu FIFA oraz atestu trudnopalności C fls1.

W związku z powyższym Zamawiający nie dokona modyfikacji SWZ w w/w zakresie.

Pytanie 11:

Str. 21-22 Projektu Wykonawczego – Zamawiający określa: „Dtex pęczka – min. 13 000,Dtex pojedynczego włókna monofilowego – min. 2 000”.

Zamawiający podając min dtex pojedynczego włókna eliminuje trawy o wyższej gęstości włókien, które są bardziej komfortowe dla użytkowników pod względem parametrów sportowych i użytkowych, dlatego prosimy o usunięcie zapisu pojedynczego włókna a pozostawienie dtex pęczka trawy min 13 000.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11:

Zamawiający wyjaśnia, iż w ust. 4 pkt 12 OPZ opisał parametry techniczne jakie ma spełniać nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej oraz w ust. 4 pkt 14 OPZ wskazał, iż dla pozostałych parametrów technicznych, o których mowa w Dokumentacji projektowej stanowiącej odpowiednio załączniki nr 10-12 do SWZ wymaga spełnienia minimalnych wymagań normy PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważnej.

W związku z powyższymi zapisami oraz ust. 8 OPZ Zamawiający nie określił w SWZ wymogu dot. wartości Dtex pęczka i pojedynczego włókna monofilowego.

Pytanie 12:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i określenie koloru nawierzchni bieżni. Czy kolor RAL 2002 - pomarańczowy, czy ceglasty 3016?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 12:

Zamawiający wyjaśnia, że w ust. 3 pkt 5 lit. b) OPZ umieścił zapisy dotyczące koloru nawierzchni obiektów lekkoatletycznych tj.:

„Uwaga: Zamawiający zmienia kolor nawierzchni względem dokumentacji projektowej: kolorystyka nawierzchni: jasnoniebieski – RAL 5015.”

Pytanie 13:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podbudowy ET na betonową bądź asfaltową? Przy zastosowaniu podbudowy ET warstwa użytkowa nie będzie spełniała wymagań normy i najprawdopodobniej nie przejdzie kontroli powykonawczej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podbudowy ET na betonową bądź asfaltową. Podbudowa ma zostać wykonana zgodnie z dokumentacją projektową ze względu na ustalone parametry przepuszczalności wody.

W zawiązkę z powyższym Zamawiający nie dokona modyfikacji SWZ w w/w zakresie.

Pytanie 14:

Dzień dobry, prosimy o określenie powierzchni bieżni i jej koloru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 14:

Odpowiedź tak jak na pytanie 12 dotyczące koloru bieżni.

Zgodnie z zapisami w ust. 3 pkt 5 lit. b) OPZ nawierzchnia sportowa poliuretanowa dla obiektów lekkoatletycznych ma być wykonana łącznie o powierzchni ok. 1652 m². Zgodnie z zapisami Projektu Zagospodarowania Terenu bieżnia okólna wraz z odcinkiem sprinterskim i rozbiegiem do skoku w dal to 1469 m² a teren do skoku wzwwyż to 183 m².

Pytanie 15:

W związku z okresem feryjno-urlopowym i brakiem dostępu do wszystkich wycen, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 15:

Zamawiający dokonał w dniu 18.02.2026 r. modyfikacji SWZ i przesunął termin składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

Z poważaniem

Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu

Paweł Brutel

Otrzymują do wiadomości:

1. a/a