

Uzupełnienie do dokumentacji projektowej.

1. Jeżeli w dokumentacji projektowej podana jest nazwa własna lub producenta, to oznacza, że została podana przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.

2. Podaną w dokumentacji nazwę własną pompy ciepła należy traktować jako przykładową, można zastosować inną pompę ciepła o parametrach równoważnych.

Parametry równoważności dla pompy ciepła.

Ogrzewanie A7/W35 Moc - 8,2 kW+ - 5%
Znamionowy pobór mocy 1,60 kW + - 5%
COP - 5,2
Zasilanie (V/PF/Hz) 220-240/1/50
Zalecany bezpiecznik 20 A
Zalecany przekrój przewodu 3 x 4,0 mm²
Klasa efektywności energetycznej A++
Wbudowana grzałka elektryczna - 9,0 kW + - 5%
Woda na wylocie - 55°C
Poziom mocy akustycznej – max 59 dB
Pompa wodna
Maksymalny słup wody - 9 m
Przyłącze po stronie wody - R1"
Zakres roboczy - temperatura powietrza zewnętrznego:
Ogrzewanie - -25 ÷ 35°C
Zakres ustawienia temperatury wody:
Ogrzewanie
25 ÷ 55°C
CWU
30 ÷ 60°C