



KOCIOŁ
CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
"KCO"

Pz=0,30kW

Gniazda ~230 V
POM. 7, 8

Pz=0,45kW

Gniazda ~230 V
POM. 9

Pz=0,45kW

Gniazda ~230 V
POM. 9

Pz=0,45kW

PUNKT ZASILANIA "PZ1"

Pz=3,00kW

PUNKT ZASILANIA "PZ2"

Pz=3,00kW

BUD

STER

BUD

STER

BUDOWA S.C.

07-401 OSTROŁĘKA

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21

Tel. 29-769-10-75

Tel/Fax 29-760-43-38

E-mail: biuroprojektow@sterbud.com.pl

BIURO PROJEKTOWE:

STERBUD S.C.

07-401 OSTROŁĘKA

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21

Tel. 29-769-10-75

Tel/Fax 29-760-43-38

E-mail: biuroprojektow@sterbud.com.pl

IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
PIOTR WĄCŁAW PIERSA	ELEKTRYCZNE	
PRZEWIDUJĄCY:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
KONRAD BOROWY	ELEKTRYCZNE	
PRZEWIDUJĄCY	ELEKTRYCZNE	

DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-C - sieć zasilająca do TG
 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S - instalacje wewnętrzne do TG

INWESTOR:
 URZĄD GMINY RZĘKUŃ
 ul. Kościuszkzi 33
 07-411 Rzękuń

TYTUŁ:
 BUDOWA ŚWIE TLICY
 Z POMIESZCZENIEM UKRYCIA
 DORAŻNEGO WRĄZ Z
 WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ
 GAZOWĄ

LOKALIZACJA:
 msc. Teodorowo gm. Rzękuń
 jednostka ewidencyjna: 14.1510.2
 obręb ewidencyjny: 14.1510.2.0019
 działka ewidencyjna nr: 130

TYTUŁ PRZYSŁANEGO:
 TABLICA GŁÓWNA "TG"
 - schemat cz. 5 z 5

SKŁAD	DATA
B/S	26 września 2022r
TEKST	325, T_1E.05
UWAGA:	Odstawienie rysunków, w całości lub w części, można nastąpić wyłącznie za zgodą firmy STERBUD