

Brzeziny, dnia 20 lutego 2026 r.

**ZARZĄD POWIATU W BRZEZINACH**

**ul. SIENKIEWICZA 16**

**95-060 BRZEZINY**

## **PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

**RI.272.3.2026**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2939 w miejscowości Olsza”.**

**Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00112764 z dnia 2026 - 02 - 16.**

Zamawiający, Powiat Brzeziński z siedzibą 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi, j.n.:

### Pytanie 1

W dokumentacji projektowej zapisana jest potrzeba użycia siatki wzmacniającej warstw asfaltowych. Brak jednak dołączonej STWiORB dla tego materiału. Czy Zamawiający potwierdza, że do wzmocnienia nawierzchni asfaltowej należy użyć siatki sześciokątnej stalowej zgodnej ze specyfikacją 05.03.26D „Zastosowanie siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni” wydanej przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. (w załączeniu)? Siatka ta spełnia warunek zapisany w dokumentacji projektowej o wytrzymałości na rozciąganie. Materiał ten, wyróżnia się względem wszystkich siatek syntetycznych (np. poliestrowych, z włókien szklanych lub szklano-węglowych) ponieważ spełnia ona nie tylko funkcję przeciwspekaniową ale również podnosi nośność konstrukcji drogowej. Jednocześnie, w przeciwieństwie do siatek syntetycznych nie traci swoich parametrów w trakcie układania na niej warstw asfaltowych o wysokiej temperaturze.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania siatki stalowej o parametrach zgodnych ze specyfikacją 05.03.26D „Zastosowanie siatki z drutu stalowego**

w warstwach asfaltowych nawierzchni” wydanej przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., do wzmocnienia warstw bitumicznych.

Pytanie 2

W załączonej dokumentacji brakuje specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – proszę o dołączenie. Proszę o wskazanie dla jakiej kategorii ruchu ma być nawierzchnia asfaltowa KR1 czy KR3 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż STWiOR jest załączony do dokumentacji i znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ. Nawierzchnia asfaltowa dla kategorii ruchu KR3.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Zgodnie z rozdziałem X pkt 17 SWZ w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy pzp Zamawiający udostępnił treść zapytań i odpowiedzi na stronie internetowej, prowadzonego postępowania: <http://www.powiat-brzeziny.4bip.pl>

WICESTAROSTA  
Arkadiusz Garnys



STAROSTA  
Bartłomiej Lipski

