

znak sprawy: DKg.21.1.2026

Kraków, 18.03.2026 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

**Gmina Miejska Kraków
31-004 Kraków
Pl. Wszystkich Świętych ¾,
reprezentowana przez Dyrektora
V Liceum Ogólnokształcącego im.
Augusta Witkowskiego
ul. Studencka 12, 31-116 Kraków**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na dokończenie przebudowy poddasza budynku V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy ul. Studenckiej 12 – etap V wraz ze zmianą użytkowania i adaptacją skrzydła zachodniego, łącznika w części centralnej oraz sali nad aulą, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej niezbędnej do oddania całości obiektu do użytkowania

Zamawiający – Gmina Miejska Kraków, 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych ¾, reprezentowana przez Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego ul. Studencka 5, 31-116 Kraków, na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) wyjaśnia:

Pytanie 1:

Jako, że inwestor wymaga przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej niezbędnej do oddania całości obiektu do użytkowania, uprzejmie prosimy o zamieszczenie dokumentacji odbiorowej wszystkich poprzednich czterech etapów prac. Udostępnienie dokumentacji z poprzednich etapów (np. projektów wykonawczych, dokumentacji powykonawczej, protokołów uruchomień wentylacji, czy protokołów odbiorów elektrycznych) jest kluczowe dla rzetelnej wyceny przez wykonawców dokumentacji odbiorowej całości inwestycji.

Odpowiedź:

Niniejszym udostępniamy skany protokołów sprawności instalacji elektrycznej, oświetlenia awaryjnego, wentylacji mechanicznej i systemu oddymiania klatki schodowej.

Z uwagi na obszerność dokumentacji nie ma możliwości jej udostępnienia na platformie e-zamówienia. Dokumentacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Pytanie 2:

Proszę o wysłanie zapytania odnośnie węzła cieplnego do przetargu na V Lo - Etap V. W kosztorysie widnieje pozycja " dostawa i montaż- węzeł cieplny" - jednak według opisu "Źródłem ciepła dla budynku będzie istniejąca wymiennikownia zlokalizowana w piwnicy." Nie ma też żadnych specyfikacji dla w/w węzła cieplnego

Odpowiedź:

Źródłem ciepła dla budynku jest istniejąca wymiennikownia, która jest własnością szkoły. W ramach inwestycji przewidziano jej modernizację. Schemat wymiennikowni

znajduje się w dołączonej dokumentacji. W celu prawidłowego oszacowania kosztów modernizacji należy przyjąć moc wymiennika c.o. – 430 kW, a wymiennika c.t. – 35 kW.

V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego
31-116 Kraków, ul. Studencka 12
tel. 422-92-31, 422-31-72
NIP 676 10 40 916

Dyrektor V LO

/-/ Stanisław Pietras