





- WYKONANIE INSTALACJI:**
1. INSTALCJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
  2. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRZY DOTYKU POŚREDNIM-SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
  3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI ORAZ W TYNKU; OSPRZĘT P/T.
  4. INSTALACJE OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM N2XH-J O PRZĘKROJU ŻYŁ 1,5mm<sup>2</sup>.
  5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OPRZĘTU OŚW.:  
- ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA h=1,2m
  6. PRZYKŁADOWE OZNACZENIE "RG/1" OZNACZA OBWÓD NR 1 Z ROZDZ. RG
  7. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO SPRZĘD ŁĄCZNIKA
  8. PRZEJŚCIA KABLI I PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY POŻAROWE NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ O ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)  
Wszelkie informacje i rozwiązania w nim zawarte stanowią własność intelektualną firmy plan3D Adrian Bogutczak i nie mogą być ponownie powielane lub udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.



**ADRIAN BOGUTCZAK**  
90-731 Łódź, ul. Wólczajska 19  
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

LEGENDA	
	PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY p/t
	CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI 360° ZASIĘGU 10m
	WYŁĄCZNIK 1-BIEG. p/t
	PRZELĄCZNIK SCHODOWY p/t

temat:		REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA POTRZEBY ŻŁOBKA W GAŁKOWIE DUŻYM	
adres:		GAŁKÓW DUŻY, UL. DZIECI POLSKICH 20 DZ. NR 219 OBR. 6	
Projektant:		mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. nr 67/01/Wł w specjalności instalacyjnej w zakr. inst. el.	
Sprawdzający:		mgr inż. Krzysztof Kardecki upr. bud. nr LOD/4422/PBE/20 w specjalności instalacyjnej w zakr. inst. el.	
opracowanie:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY	
branża:		ELEKTRYKA	
stadium:		PROJEKT TECHNICZNY	
skala:		1:100	
data:		Styczeń 2026 r.	
rysunek:		Rzut piętra- instalacje oświetlenia	
Rys. nr		E/06	
Rev		00	