



Nr	Moc zainstalowana [kW]	Nazwa
1	0.80	Oświetlenie
2	3.00	Gniazda
3	0.70	Lodówka
4	0.70	Lodówka
5	8.00	Płyta grzewcza
6	0.30	Okap
7	8.00	Płyta grzewcza
8	0.30	Okap
9	3.0	Zmywarka
10	3.0	Zmywarka
11	0.6	Podgrzewacz
12	3.0	Gniazda
13	-	Rezerwa
14	-	Rezerwa
15	-	Rezerwa
16	-	Rezerwa
17	-	Lampki kontroli napięcia
18	-	Ochronnik

Wytrzymałość zwarciowa aparatury:
Wyłączniki nadprądowe 6kA wd. EN/IEC 60898-1
Wyłączniki różnicowo-nadprądowe 6kA wd.EN/IEC 61009-2-1.
Rozdzielnice oraz aparaty muszą pochodzić od jednego producenta w celu łatwości serwisowania i wynikających z tego kosztów.

Oznaczenie B-16-30-A oznacza, wyłącznik nadprądowy o prądzie znamionowym 16A i charakterystyce wyłączenia B, oraz wyłącznik różnicowo-prądowym o prądzie różnicowym 30mA i charakterystyce A

Obwody należy dzielić na poszczególne fazy tak, aby obciążenie każdej z faz było takie samo, lub różniło się nie więcej niż 5%

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)
Wszelkie informacje i rozwiązania w nim zawarte stanowią własność intelektualną firmy plan3D Adrian Bogutczak i nie mogą być ponownie powielane lub udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

plan3D

strefa projektowania

ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 Łódź, ul. Wólczańska 19
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat:							
REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA UŻYTKOWANIA BUDYNKU NA POTRZEBY ŻŁOBKA W GAŁKOWIE DUŻYM							
adres: GAŁKÓW DUŻY, UL. DZIECI POLSKICH 20 DZ. NR 219 OBR. 6							
Projektant: mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. nr 67/01/Wł w specjalności instalacyjnej w zakr. inst. el.							
Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Kardecki upr. bud. nr LOD/4422/PBE/20 w specjalności instalacyjnej w zakr. inst. el.							
opracowanie: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY							
branża: ELEKTRYKA				stadium: PROJEKT TECHNICZNY			
skala: -				data: Styczeń 2026 r.			
rysunek: Schemat rozdzielnic Rku				Rys. nr		Rev	
247	GK	PB	Ż	IEL	R	E/13	00