



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84

Słupsk, dn. 10.03.2026 r.

GIZ.2611.2.2026

ZMIANA TREŚCI SWZ
oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tutejszego Zarządu dn. 06.03.2026 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” z podziałem na 4 zadania

Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G w miejscowości Główczyce na odcinku od skrzyżowania z DW213 (gmina Główczyce)

Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od Zgierza w kierunku Izbicy (gmina Główczyce)

Zadanie nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Świecichowo (gmina Damnica)

Zadanie nr 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G na odcinku od skrzyżowania z DP 1110G w Gałęzinowie w kierunku Strzelinka (gmina Redzikowo)

udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024.1320), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych o nawierzchni bitumicznej. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie docelowej lokalizacji, konstrukcji oraz powierzchni planowanych odcinków.

Odpowiedź na pyt. Nr 1

Zgodnie z zasadą wykonania powierzchni 500m² odcinka próbnego na każde zaczęte 6000m² ± 10% danej warstwy bitumicznej Zamawiający wymaga:

- a) 1000m² odcinka próbnego osobno dla warstwy ścieralnej i wiążącej - dla zadania nr 1,
- b) 500m² odcinka próbnego osobno dla warstwy ścieralnej, wiążącej i wyrównawczej- dla zadań nr 2, 3, 4.

Koszt odcinków próbnych należy ująć w cenach jednostkowych. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany na drodze powiatowej na terenie gminy na obszarze której realizowana jest inwestycja, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy docelowej.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „*W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie*”.

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **2026-03-16 do godz. 10.00 (określony w dziale A rozdziale XI SWZ)**, wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **2026-03-16 do godz. 11.00 (określony w dziale A rozdziale XII ust. 1 SWZ)**

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. 2026-04-14 (określony w dziale A rozdziale IX ust. 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)