

Wodzisław Śląski, dnia 21.02.2025 r.

**Biuro Projektowo-Usługowe  
„Alda” S.C.  
ul. Skrzyszowska 39 C  
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI**

SP/225/2025/TT/209/2025

Dotyczy: **Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu pn „Przebudowa drogi gminnej nr 510207S ul. Granicznej w Turzy Śląskiej”.**

*Szanowni Państwo,*

w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.01.2025 r. (data wypływu 27.01.2025 r.) w przedmiotowej sprawie informujemy, że na projekcie zagospodarowania terenu wniesiono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. W rejonie przedmiotowej inwestycji tutejsze Przedsiębiorstwo nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej.

Zadanie projektowe pod względem lokalizacyjnym uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. W przypadku gdy na etapie realizacji robót zaistnieje konieczność zmiany niwelety terenu w stosunku do projektowanej, a co za tym idzie konieczne będzie przegłębienie sieci będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. roboty związane z jej przegłębieniem wykona Inwestor we własnym zakresie oraz na własny koszt, pod nadzorem oraz na zasadach określonych przez tutejsze przedsiębiorstwo;
2. Istniejące urządzenia wodociągowe ( skrzynki zasuw ) należy dostosować do projektowanej niwelety terenu;
3. Nie wyrażamy zgody na prowadzenie robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewodów wodociągowych;
4. W terminie minimum 7 dni przed przystąpieniem do robót należy zlecić nadzór branżowy w tutejszym Przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
5. Pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego;
6. Ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 2 lat od daty wydania.

*Z poważaniem*

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu
  2. Faktura
- Otrzymują:
1. Adresat
  2. DF
  3. TW
  4. a/a

Sprawę prowadzi:

*Bartosz Kłosok*

tel. (32) 4552634 wew.349

**CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Technicznych**

*Katarzyna Machowska-Bujak*