

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW_zestaw 1

Dotyczy: postępowania „Turza Śląska – przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej”

Stosownie do art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11.września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2024.1320 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Gmina Gorzyce z siedzibą w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce, woj. śląskie, udziela wyjaśnień na zadane pytanie. Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji gruntu w technologii innej niż wskazana w PT np. z użyciem środków jonowymiennych lub spoiw hydraulicznych? Na chwilę obecną jest tylko jeden producent i dostawca środka wskazanego w PT, co wyklucza możliwość uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Z wiedzy Projektanta wynika, że od wielu lat jest kilka różnych ziarnistych środków hydrofobowych dostępnych na rynku. Proponowane przez Wykonawcę technologie nie są tożsame z zaprojektowaną i nie ma zgody na zmianę konstrukcji. Konstrukcję należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału z jakiego ma być wyprodukowana rura do kanalizacji deszczowej i przepusty, przy zachowaniu tożsamych parametrów wytrzymałościowych?

Odpowiedź: Projektant dopuszcza zmianę materiału dot. rur kanalizacyjnych przy zachowaniu tożsamych parametrów technicznych.

UWAGI:

Wszystkie w/w odpowiedzi na pytania wykonawców, wprowadzające zmiany w SWZ (lub załącznikach do SWZ), należy traktować jako modyfikację SWZ.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk