

Znak postępowania: **Z.271.3.2026**

**- do wszystkich Wykonawców-**

**dotyczy:** zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mościce Dolne”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Sławatycze, ul. Rynek 14, 21-515 Sławatycze, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

### **Zestaw pytań z dnia 24.03.2026 r.**

#### **Pytanie nr 1**

Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert - jeżeli jest to możliwe - do dnia 30.04.2026 r.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami przedłuża termin składania ofert do dnia 13.04.2026 r.**

### **Zestaw pytań z dnia 29.03.2026 r.**

#### **Pytanie nr 1**

1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie systemu napowietrzania do mieszania ścieków surowych w komorach bufora, zamiast opisanych w PFU mieszadeł?

#### **Odpowiedź:**

Zmawiający dopuszcza wykonanie systemu napowietrzania do mieszania ścieków surowych w komorach bufora, zamiast opisanych w PFU mieszadeł.

Wykonawca w przypadku zastosowania napowietrzania ma za zadanie uwzględnić w wycenie dodatkową dmuchawę oraz wykonać dodatkowe orurowanie ze sterowaniem.

W przypadku zastosowania mieszadeł należy przewidzieć ich montaż w ilości po 1 szt. w każdej komorze bufora, razem 2 komplety z osprzętem i żurawikiem oraz wykonanie odpowiednich otworów montażowych urządzeń w stropie zbiornika.

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o sprecyzowanie ilości pomp osadu nadmiernego opisanych w PFU w komorach biologicznych SBR1 i SBR2 oraz w komorze osadu (zagęszczaczu)?

#### **Odpowiedź:**

W komorach biologicznych SBR1 i SBR2 należy przewidzieć po 1 kpl . pomp osadu nadmiernego wraz z żurawikami i stopami montażowymi, razem 2 komplety.

---

W komorze osadu (zagęszczaczu) należy przewidzieć montaż 1 kpl. pompy osadu nadmiernego wraz z żurawikiem i stopą montażową oraz 1 szt. pompy bez stopy montażowej na magazyn.

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający przewiduje wymianę systemu napowietrzania w komorze osadu (zagęszczaczu) oraz wykonanie nowego systemu w piaskowniku pionowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje wymianę systemu napowietrzania w komorze osadu (zagęszczaczu) oraz wykonanie nowego systemu w piaskowniku pionowym oraz wykonanie automatycznego sterowania dmuchawą w celu automatycznego cyklicznego załączania powietrza do poszczególnych komór.

**B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**C. Zmiana powyższa obliguje zamawiającego do przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminy związania ofertą, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ:**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: **9.04.2026 r., godz. 10:00.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **13.04.2026 r., godz. 10:00.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: **09.04.2026 r., godz. 10:30.**

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **13.04.2026 r., godz. 10:30.**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 08.05.2026 r.**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 12.05.2026 r.**

---

**D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00156934 z dnia 16.03.2026r.**

**E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

.....  
(*podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej*)