



istn. tablica administracyjna budynku

Samoczynne Wylaczenie Zasilania

LEGENDA

- FG – wyl. nadmiarowo-prądowy C16A, 1P
FG3 – wyl. nadmiarowo-prądowy C10A, 1P
WG – rozłącznik izolowany 32A/1P
H1 – lampka sygnalizacyjna zielona 110...230V 1P
P11 – wyl. różnicowo-prądowy 25A, 30mA, 2P
FG1 – wyl. nadmiarowo-prądowy B16A, 1P
FG2 – wyl. nadmiarowo-prądowy B6A, 1P

Investor:	PGKiM sp. z o.o. w Koninie			
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny			
Adres:	62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 9, dz. nr 84/18 obręb 0018 Starówka, jednostka ewid. Miasto Konin			
Treść rys.:	Projekt techniczny węża ciepłego rozdzielnicza RG- schemat ideowy zasilania			Skala 1:-----
Projektował:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień spec. zawodowych (ogólnego/branżowego)	Podpis	Data 12.25
	mgr inż. Sebastian Mroczek	PDK0256/PWOE18		