



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. ROBA INJA W ŚWIDNIKU
ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik

Świdnik, dn.13.04.2026 r.

ZP.261.2.1148.2026

WYKONAWCY
(uczestnicy postępowania)

WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn zm.) na zadanie „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w pawilonach mieszkalnych „Iwona” i „Elżbieta” Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

1. Wyjaśnienia do treści SWZ

Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 późn zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie:

1. *Czy w PFU w punkcie 1.4.h) System zapewni powiadamianie SMS/email „/” oznacza i czy lub?*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis „powiadamianie SMS/email” należy rozumieć jako zapewnienie przez system możliwości powiadamiania z wykorzystaniem co najmniej jednego z wymienionych kanałów komunikacji.

Pytanie:

2. *Czy w przypadku zapewnienia powiadamiania SMS, zamawiający dostarczy kartę SIM niezbędną do prawidłowego działania systemu? Czy w przypadku Email zamawiający zestawi łącze LAN lub WiFi z podłączeniem do sieci Internet?*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku realizacji powiadomień SMS wszelkie elementy niezbędne do ich prawidłowego działania, w tym zapewnienie usługi wysyłki SMS np. karta SIM wraz z obsługą transmisji lub równoważne rozwiązanie oparte o usługi zewnętrzne, leżą po stronie Wykonawcy i powinny zostać uwzględnione w cenie oferty. W przypadku powiadomień email Zamawiający zapewni dostęp do sieci Wi-Fi lub LAN w miejscu instalacji systemu.

Pytanie:

3. *W PFU pojawił się zapis pkt 2.3.1. „Centrala sygnalizacji pożarowej powinna posiadać następujące cechy funkcjonalne: l) praca w trybie rozproszonym (sieciowym) z możliwością łączenia wielu central i węzłów komunikacyjnych”. Czy oczekiwanie przez zamawiającego spełnienia tego wymogu odnosi się tylko do możliwości połączenia węzłów (po przez późniejszy montaż modułów komunikacyjnych, poza przedmiotowym zamówieniem), czy gotowości do połączenia, poprzez dostarczenie central z już zamontowanymi modułami komunikacyjnymi. Biorąc pod uwagę brak zapisu w SWZ i PFU o konieczności połączenia budynków Elżbieta i Iwona jednym spójnym SSP, czy zapewnienie pracy sieciowej jest w ogóle konieczne?*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg pracy sieciowej SSP oznacza zapewnienie możliwości takiej funkcjonalności w systemie. Na etapie opracowania projektu Wykonawca, w oparciu o swoje doświadczenie oraz obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, określi sposób jej realizacji. Sposób ten może obejmować zarówno połączenie central, jak i pozostawienie ich pracy jako niezależnych jednostek z możliwością przyszłej integracji.

Pytanie:

4. *Czy konieczne jest utrzymanie wymogów określonych w punkcie 2.3.1. n i 2.3.1.o, biorąc pod uwagę wielkość obiektów podlegających zabezpieczeniu oraz planowanych do zabezpieczenia w przyszłości? Wymogi te dotyczą 250 elementów na pętli dozorowej oraz obsługi co najmniej 8 pętli dozorowych co daje możliwość montażu 2000 elementów liniowych dla każdego z budynków, gdzie realna potrzeba to maksymalnie do 100 elementów na budynek.*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby system SSP został zaprojektowany i wykonany w zakresie odpowiadającym aktualnym potrzebom obiektu. Dobór rozwiązań projektowych w tym zakresie pozostaje po stronie Wykonawcy, zgodnie z jego doświadczeniem oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. ROBA INJA W ŚWIDNIKU
ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał weryfikacji oraz aktualizacji podkładów i rzutów budynków, uwzględniających rozbieżności wskazane podczas wizji lokalnej. Zaktualizowana dokumentacja została udostępniona Wykonawcom i stanowi integralną część SWZ.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Zmiany do treści SWZ

Zmiana nr 1:

Rozdział XVII. Sposób oraz termin składania ofert ust. 2 SWZ treść:

~~2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.04.2026 r. do godz. 10:00.~~

otrzymuje brzmienie:

2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. **21.04.2026 r.** do godz. **10.00**

Zmiana nr 2:

Rozdział XIX. Otwarcie ofert ust 1. do SWZ treść:

~~1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2026 r., o godzinie 10:15~~

otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.04.2026 r.**, o godzinie **10:15**

Zmiana nr 3:

Rozdział XX. Termin związany z ofertą ust. 1 SWZ treść:

~~Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, to jest do dnia 14.05.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 uPzp), a pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.~~

otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, to jest do dnia 20.05.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 uPzp), a pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Dokonane zmiany treści SWZ są wiążące dla Wykonawców.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
im. Roba Inja w Świdniku